



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษษ.ภ3(รล.) ๑๐๕ /2562

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมทิตทอง

วันที่ 15 ม.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.3)

Switching Deadline

15/23 ม.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กปช. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งและทดสอบ BUS DIFF. รีเลย์ สฟฟ.อุททอง...ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Main Bus 115 kV	26-ม.ค. 2562	08.00 น.	24.00 น.	ดับ Main Bus 115 kV เพื่อ ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ Bus DIFF. Relay (Solid Bus)	Main Bus 115 kV	1,2,3,4,5YS- 02	นายชัชชาติ เวทยานารักษ์ 086-316-7915

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
ตำแหน่งบช.ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก MAIN BUS 115KV ถึง 1, 2, 3, 4, 5YS-02
ในวันที่ ๒6-๐1-๖2 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง ๑400 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ ๑7/๖2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๐๐๖ ทวีพรพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

17 ม.ค. 62 ๑12
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
๑๖๐1/๒๖๐๖/๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.) 162

เรียน ผจก. กฟภ.๑๖๖

อก.บษ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


๑1 ม.ค. ๖๒
(นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ภายในสถานี อู่ทอง					
กำหนดวันที่ทำงาน	26/01/2562	เวลา	08.00 น.	ถึง	26/01/2562	เวลา 24.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งและทดสอบ Bus diff.Relay(Solidbus)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	67/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	19 มกราคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 ม.ค. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	21 ม.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง , นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์ , นายมงคล , นายพนิต , นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี UTG							
1	BOP05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		เบรกเกอร์ 115 เควี
2	UTG01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	UTG02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	UTG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 เควี
7	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 เควี
8	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 เควี
10	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 เควี
11	DOA5YS-02	สับ	ปลด		DOA		ใบมีด 115 เควี
12	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
13	UTGBYS-01	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 เควี
14	UTGBYS-02	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 เควี
15	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	UTG01YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
18	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	OFF PROTECTION RELAY , OFF BUS DIFF RELAY				กบข.		
20	UTG03YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
21	UTG05YS-03	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
22	ON PROTECTION RELAY , ON BUS DIFF RELAY				กบข.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	UTG03YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	UTG05YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	UTG0BYB-01	สับ	ปลด		UTG		
27	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
28	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
29	UTG03YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
30	UTG03YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
31	UTG05YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
32	UTG05YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
33	UTG0BYS-01	สับ	ปลด		UTG		ไบมีด 115 เควี
34	UTG0BYS-02	สับ	ปลด		UTG		ไบมีด 115 เควี
35	BOP5YB-01 แจ้ง กบช.ปฏิบัติงาน ได้	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		UTG	BOP	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
36	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
37	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
38	UTG03YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
39	UTG03YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
40	UTG05YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
41	UTG05YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
42	UTG0BYS-01	ปลด	สับ		UTG		ไบมีด 115 เควี
43	UTG0BYS-02	ปลด	สับ		UTG		ไบมีด 115 เควี
44	UTGBYB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	UTG03YB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	UTG05YB-01	ปลด	สับ		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	OFF PROTECTION RELAY , OFF BUS DIFF RELAY					กบช.	
49	UTG03YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
50	UTG05YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
51	ON PROTECTION RELAY , ON BUS DIFF RELAY					กบช.	
52	UTGBYB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	UTGBYS-01	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
54	UTGBYS-02	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
55	UTG01YS-03	สับ	ปลด		UTG		- ไบมีด 115 เควี
56	BOP05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
58	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
59	UTG04YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
60	UTG04YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ไบมีด 115 เควี
61	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		ไบมีด 115 เควี
62	DOA5YS-02	ปลด	สับ		DOA		ไบมีด 115 เควี
63	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
64	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	UTG01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	UTG02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	UTG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							