



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 30 ม.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปช.) ๑๕๖ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงศ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 22 ม.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอปฏิบัติงาน ใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง โหลด 3Y ส.สมุทรสาครฯ ตั้งแต่ สถานี ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....ด.....แผ่น ดังนี้ สมุทรสาครฯ ถึง แอร์เบรคสวิทช์ SME3YS-09 หน้า บ.SSPC พระราม๒

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	๑๑๕๕.๑๖๖	๓ ก.พ. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอทโหนดกรเข้า ๑๑๕๕ เครวี สบข. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการเปลี่ยน ลูกถ้วย ๕๒-๓ ในไลน์สายส่ง 3Y สถานี สมุทรสาครฯ ช่วงหน้าวัด เกตุม และ บ.ซีที และฉนวนน้ำล้าง ลูกถ้วยในไลน์สายส่ง 2Y และ 3Y ส.สมุทรสาครฯ ริมถนนพระราม ๒ ตั้งแต่ ต้นเสาตรงข้ามวัดบาง ตะคอย ถึง ต้น PG ตรงข้าม สถานีสมุทรสาครฯ	ตั้งแต่เบรค เกอร์ 3Y สถานี สมุทรสาคร ๕	ABS. SME3YS-09	นายเสนีย์ ศรีมงคล ๐๘๒-๒๒๒๕๗๕๑๑

หมายเหตุ:

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง พชช.๗ โทร. ๐๘๑๗๒๒๒๕๗๕๑๑

ลงชื่อ

(นายภัทพงษ์ วงศ์พันธุ์ท่า)

ตำแหน่ง

ช่าง.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... 1 พิคอร์ 11KV จาก SME3YS-04, 01 SME3YS-02, 03 ถึง SME3YS-09 (ABS 11KV หน้า บ. SSPC)

ในวันที่ 03-0๒-62 ตั้งแต่เวลา 08:3๐ น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 94/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พิคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

นายภัทพงษ์ วงศ์พันธุ์ท่า ผอ.ก.๓ กบข.สมุทรสาครฯ โทร. ๐๘๒-๒๒๒๕๗๕๑๑

24 ม.ค. 62 ก.๒

ลงชื่อ

(นายภัทพงษ์ วงศ์พันธุ์ท่า)  
24 ม.ค. 2562

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(ค.พ.) 229  
เรียน ผจก. ก.๓ ก.๒ ก.๒ (ค.พ.)  
อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐) กพพ. 28 ม.ค. 62  
(นายภัทพงษ์ วงศ์พันธุ์ท่า)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ริมถนนพระราม 2 ช่วงหน้าสถานีฯสมุทรสาคร5 - หน้าบริษัท CSPC						
กำหนดวันที่ทำงาน	03/02/2562	เวลา	08.30	น.	ถึง	03/02/2562	
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย และ ฉีดน้ำสายส่ง 115 KV			ตามใบขอปฏิบัติงาน	67/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	26 มกราคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	26 ม.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 ม.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SME							
1	BAL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
2	SME03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
6	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 เควี
7	SME03YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค		ABS 115 KV หน้า บ. CSPC
8	BAL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SME02YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้ง ฮอทไลน์ 115 (คุณเสนีย์) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
11	SME02YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BAL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
14	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 เควี
15	SME03YS-09	ปลด	สับ		สค		ABS 115 KV หน้า บ. CSPC
16	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SME03YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SME03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BAL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							