



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๖๖๖๖(นพ.) ๑๑๓๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ค. ๖๒

วันที่ 16 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยกรไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนเบตเตอร์อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6
อุปกรณ์ไฟฟ้า Circuit Switcher โลว์ท้าน้ำขึ้น ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๐ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Circuit Switcher โลว์ท้าน้ำขึ้น โดยทำการ Bypass Circuit Switcher และให้ Hotline ปลดจุดจัมสายคาน Source และคาน Load เพื่อเปลี่ยนเบตเตอร์อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณระดับ Gas SF6			นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ให้ดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๑-๓๖๕๕๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสรื้อ ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ไม่มีโอกาสรื้อ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง วิศวกร ก.๓

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 11KV จาก KCB243-04
ในวันที่ 20 พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 674/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.บุญรัตน์ อ.อรุณรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.เขตลพบุรี นิลรอด

สำหรับ นอ.ร.๓.
(๖๗๑.๖ ปฏิบัติงานแทน นอ.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

1373

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟผ. ๖๐.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

มจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุณษา - ตักดีพนา)

จ.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

17 พ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KCB02YB-04 CSW.บริเวณ บ้านท่าหน้าดิน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 20 พ.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข. งานที่ทำ เปลี่ยนแบตเตอรี่ CSW. ตามใบขอปฏิบัติงาน 674/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ทำการ By-Pass CSW.KCB02YB-04						
2	KCB02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KCB		CB 115 KV.OUT TO SYA,DMA
3	KCB02YB-04	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		รถจ-		CSW บ้านท่าหน้าดิน
4	KCB02YS-09	ปลด	สับ,พร้อมล๊อคกุญแจ		รถจ-		ABS By-Pass KCB02YB-04
5	KCB02YB-04	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคกุญแจ		รถจ-		CSW บ้านท่าหน้าดิน
6	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 KV.ทำการปลดจุดจัมด้าน Source และด้าน Load ของ CSW.KCB02YB-04 ออกได้ทั้งสองด้าน						
7	หลังจาก Hot Line กระเช้า 115 KV.ทำการปลดจุดจัมด้าน Source และด้าน Load ของ CSW.KCB02YB-04 ออกได้ทั้งสองด้านเสร็จ						
8	KCB02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KCB		CB 115 KV.OUT TO SYA,DMA
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
10	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
11	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานได้เรียบร้อยทุกชุด						
12	ตรวจสอบ CSW.KCB02YB-04 ให้เปิดวงจรโซว์ "OPEN"						
13	KCB02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KCB		CB 115 KV.OUT TO SYA,DMA
14	แจ้ง Hot Line กระเช้า 115 KV.ทำการจัมสายด้าน Source และด้าน Load ของ CSW.KCB02YB-04 ออกได้ทั้งสองด้าน						
15	หลังจาก Hot Line กระเช้า 115 KV.ทำการจัมสายด้าน Source และด้าน Load ของ CSW.KCB02YB-04 ออกได้ทั้งสองด้านเสร็จ						
16	- นำ CSW.KCB02YB-04 เข้าระบบ						
17	KCB02YB-04	ปลด	สับ		รถจ-		CSW บ้านท่าหน้าดิน
18	KCB02YS-09	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคกุญแจ		รถจ-		ABS By-Pass KCB02YB-04
19	KCB02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KCB		CB 115 KV.OUT TO SYA,DMA
20	KCB02YB-04	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		รถจ-		CSW บ้านท่าหน้าดิน
21	ปรับ Distance Relay KCB02YB-01 มาไว้ที่กรุป 1 ตามปกติ						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%						