



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ๑๓.๑๗๗(บ) ๑๑๑๑ กส๖๖
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์อินสุภา
ชื่อผู้ส่ง นวจุฑารัตน์ แซ่ม้อย

Switching Deadline

วันที่ 23 พ.ค. 62

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ. (ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(บ) ปฏิบัติงานแทน มจก. กฟอ. กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า...อ.กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย พิคเตอร์ ๑,๓,๖ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๓...แผ่น ดังนี้

ที่	พิคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA06	24 พ.ค.62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA6S-05 ใต้โรงหม	①	นายภัคพงษ์ จิตติธานนท์ พช.๖
๒	KSA09	24 พ.ค.62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA9S-02 ใต้หอพัก	③	
๓	KSA09	24 พ.ค.62	09.00 น.	14.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA9S-09 บึงเจริญศักดิ์	②	
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภัคพงษ์ จิตติธานนท์ ตำแหน่ง พช.๖ โทร. ๐๙๓-๙๖๐๙๙๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลโยงแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำจุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิ้ลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำจุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำจุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลโยงแก้วนำแสง

(Signature)
(นางจุฑารัตน์ แซ่ม้อย)
ตำแหน่ง ชจก. (บ) ปฏิบัติงานแทน
มจก. กฟอ. กำแพงแสน 11/5/62

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (มคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ. (ก.๓)

มคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 พิคเตอร์ KSA 69 จาก KSA6S-05 ถึง KSA9S-02 KSA9S-09
ในวันที่ 24 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 686/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิตติธานนท์ อ.ก.บ. (ก.๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ มจก. กฟอ. กำแพงแสน จิตติธานนท์


(Signature)
วศก. 6 ปฏิบัติงานแทน มจก. กฟอ.

สำหรับผู้ดูแล
ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน มจก. กฟอ. กฟภ.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
มจก. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | KSA6S-05 ไล่วางหมง ,KSA9S-02 ได้คลองท่าสาร ,KSA9S-09 บึงเจริญศักดิ์ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 24 พ.ค. 62 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 14.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กฟส. | งานที่ทำ | แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 686 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน | | วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
นายนครินทร์ อังสนาวิน | | วันที่ 23 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 23 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนไชย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร,นายอนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์,นายชุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
5	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
6	พร้อมแก้ไขจุดร้อน KSA06S-05						
7	ย้ายโหลด KSA06 ไปจ่ายจาก KSA01						
8	KSA01S-14	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กฟส.	SF6	หอทักก่อนแล้วรวย
9	KSA06S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กฟส.	SF6	ไล่วางหมง
10	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
11	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
12	แจ้งชุดทำงาน แก้ไขจุดร้อนที่ KSA6S-05 ได้						
13	เมื่อชุดทำงานที่ KSA6S-05 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ KSA9S-09 ต่อ						
14	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
15	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
16	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
17	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	-
18	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
19	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
20	ย้ายโหลด KSA06 กลับจาก KSA01						
21	KSA06S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กฟส.	SF6	ไล่วางหมง
22	KSA01S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กฟส.	SF6	หอทักก่อนแล้วรวย
23	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
24	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
25	ย้ายโหลด KSA09 ไปจ่ายไฟจาก DTM02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	KSA09S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6	วัดลาดปลาเค้า
27	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	กอบชัยแอร์
28	-ย้ายโหลด KSA09 ไปจ่ายไฟจาก KSA03							
29	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		-	ขนานบัส
30	KSA03S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS	บ้านชาวไร่ (loop out-อื่น)
31	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		-	ขนานบัส
32	KSA09S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	บีมเจริญศักดิ์
33	แจ้งชุดทำงาน แก้อุปกรณ์ที่ KSA9S-09 ได้							
34	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
35	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
36	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
37	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
38	เมื่อชุดทำงานที่ KSA9S-09 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ KSA9S-02 ต่อ							
39	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
40	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
41	-ย้ายโหลด KSA09 ไปจ่ายไฟจาก KSA03							
42	KSA09S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6	บีมเจริญศักดิ์
43	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		-	ขนานบัส
44	KSA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	ใต้คลองท่าสาร (100V)
45	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		-	ขนานบัส
46	แจ้งชุดทำงาน แก้อุปกรณ์ที่ KSA9S-02 ได้ * Dis Man KSA10VB-01 เบี่ยงด้วย.							
47	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
48	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
49	เมื่อชุดทำงานที่ KSA9S-02 แล้วเสร็จ							
50	-ย้ายโหลด KSA09 กลับจาก KSA03							
51	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
52	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
53	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	-
54	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	-
55	KSA09S-02	ปลด	สับ		กพส.		Dis	ใต้คลองท่าสาร (100V)
56	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		-	ขนานบัส
57	KSA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	บ้านชาวไร่ (loop out-อื่น)
58	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		-	ขนานบัส
59	-ย้ายโหลด KSA09 กลับจาก DTM02							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
60	KSA09S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กพส.		SF6	กอบชัยแอร์
61	KSA09S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	วัดลาดปลาเค้า
62	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
63	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
64	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
65	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
66	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
67	KSA09VB-01/09S-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose					
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								