



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 16 ม.ก. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.ปบ. ๗๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายเอกชัย หงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินรุ่ง

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อินสวคร
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SIK2 SIK5	๑๗ ม.ก. ๖๒	๐๕.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไข DIS เป็น LOOP โคน	SIK2S-03		ใช้วิธี hot line ชุด hot line กบข.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ข.ปบ. โทร. ๐๘๑-๕๕๑-๒๕๓๒

ลงชื่อ

(นายมนตรี ชินรุ่ง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.โคกขาม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ (พิดเดอร์ SIK2, 5 จาก SIK2S-03 ถึง
ในวันที่ 17 ม.ก. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 69/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย เอกชัย หงษ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สรศาสตร์ สงวนพันธุ์

(นายมนตรี ชินรุ่ง ก.๓ คคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.) 121

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๐๖

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หงษ์พันธ์)

16 ม.ก. 2562

ผจพ.๐๑ (rev. ๒๕๖๑) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis SIK02S-03 บริษัททยงยูร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ม.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คกข.	งานที่ทำ	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ ตามใบขอปฏิบัติงาน 69/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ		วันที่ 15 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SIK01VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		SIK		-
3	SIK02VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		SIK		-
4	SIK05VB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		SIK		-
5	ย้ายโหลดดวงจร SIK05 บางส่วนไปรับไฟจากดวงจร SIK02						
6	SIK02S-03	ปลด	สับ		คกข.		DIS บริษัททยงยูร
7	SIK05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากช.2/2 (ล่าง)
8	SIK05VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		SIK		-
9	แจ้ง Hotline 22 เควี ทำการ BY PASS DIS SIK02S-03 พร้อมเปลี่ยนการติดตั้งจาก DIS Tie Line SIK02 - SIK05 เป็น DIS Loop line SIK01-SIK02						
10	ขณะ Hotline ทำงานให้ Off Auto Reclose SIK01 และ SIK02 ตลอดจนงานแล้วเสร็จ						
11	หลัง Hotline ทำงานเสร็จ						
12	SIK01VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		SIK		-
13	SIK02VB-01	" Off " Auto Reclose	" On " Auto Reclose		SIK		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							