



Switching Deadline  
วันที่ 19 มิถุนายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กปบ.(รศ.) ๐๐๔ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทิว  
ชื่อผู้ส่ง นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ทพ.รศ.กปบ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ผรศ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สถานี ศาลายา	25/6/2562	8.00 น.	17.00 น.	ทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer (22 เควี บัส1 08.00-12.00) (22 เควี บัส2 13.00-17.00)	01YS01 04YS01	01-05VB01 06-10VB01	นายพรชิต กรุงกาญจนา โทร.๐๙๒-๔๖๑๔๙๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรชิต กรุงกาญจนา ตำแหน่ง วศก.๖ ผรศ.กปบ.(ก.๓) โทร. ๐๙๒-๔๖๑๔๙๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร)

ตำแหน่ง ทพ.รศ.กปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ จาก Bus 1, 2 1YS-01 01-05VB-01 ถึง 4YS-01 06-10VB-01

ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 690/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ทิพย์ เจริญดี-ผคท ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.พรชิต ๐๙๒-๔๖๑๔๙๒๙

(นางสาวอรอุษา ตังค์ดีเพนา)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

1702

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.นช.(ก.๓) ทพ.รศ.กปบ.(ก.๓) กฟส. ผรศ.ก.

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ศาลายา (SLY))

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



8 มิ.ย. 2562  
(นางสาวอรอุษา ตังค์ดีเพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

(นางสาวอรอุษา ตังค์ดีเพนา)

ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศาลายา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	พรศ.	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน Bus Transfer		ตามใบขอปฏิบัติงาน	690/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	17 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 มิ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ SLY และ ระบบจำหน่าย ก่อนทำ Switching						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		L = 11 MW
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		L = 17 MW
4	SLY01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 1.6 MW
5	SLY02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 5.3 MW
6	SLY03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 1.15 MW
7	SLY04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 1.4 MW
8	SLY05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 1.9 MW
9	SLY06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 2 MW
10	SLY07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 2 MW
11	SLY08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 4.5 MW
12	SLY09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 7.2 MW
13	SLY10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		L = 2.75 MW
14	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
15	PMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		L = 1.75 MW
16	PMB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		L = 2.57 MW
17	-ย้ายโหลดหม้อแปลง SLY-TP1 ไปจ่ายจาก SLY-TP2						
18	SLY BVB-01	ปลด	สับ		SLY		ขนานบัส
19	SLY01BVB-01	สับ	ปลด		SLY		INC 1
20	-ย้ายโหลด SLY01 ไปจ่ายจาก SLY06						
21	SLY01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ พมช.		SF6 ปากซอย ส.พุลทรัพย์ (บน)
22	SLY01VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
23	-ย้ายโหลด SLY05 ไปจ่ายจาก SLY06						
24	SLY05S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ พมช.		SF6 ปากซอย ส.พุลทรัพย์ Loop บน-กลาง)
25	SLY05VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
26	-ย้ายโหลด SLY02 ไปจ่ายจาก SLY07						
27	SLY02S-05	ปลด	สับ		รถ พมช.		DIS ข้างวิทยาลัยพยาบาล (Loop บน-ล่าง)
28	SLY02VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
29	-ย้ายโหลด SLY03 ไปจ่ายจาก PMB05						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	PMB05S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ พมท.		SF6 รร.มทิดลวิทยานุสรณ์
31	SLY03VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
32	-ย้ายโหลด SLY09 ไปจ่ายจาก PMB02						
33	PMB02S-02	ปลด	สับ		รถ พมท.	SCADA	SF6 ร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึง
34	PMB02S-08	ปลด	สับ		รถ พมท.		DIS สนามกอล์ฟพรอยล์เจมส์
35	PMB02S-02	สับ	ปลด		รถ พมท.	SCADA	SF6 ร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึง
36	SLY09VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
37	-ย้ายโหลด SLY08 ไปจ่ายจาก SLY10						
38	SLY09S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ พมท.		SF6 พรชัยแบร์ริง (ดิ่งข้ามถนน)
39	SLY08VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
40	-ย้ายโหลด SLY04 ไปจ่ายจาก SLY10						
41	SLY04S-02	ปลด	สับ		รถ พมท.		DIS คลองตาซู้ย (Loop บน-ล่าง)
42	SLY04VB-01	สับ	ปลด		SLY		-
43	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 เวลา 08.00 น.						
44	SLY BVB-01	สับ	ปลด		SLY		ขนานบัส
45	SLY01YB-01	สับ	ปลด		SLY		เบรกเกอร์ 115 เควี - TP1
46	SLY01YS-01	สับ	ปลด		SLY		ใบมีด 115 เควี
47	SLY01YS-03	สับ	ปลด		SLY		ใบมีด 115 เควี
48	SLY01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		-
49	SLY02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		-
50	SLY03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		-
51	SLY04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		-
52	SLY05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		-
53	SLY01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		INC 1
54	SLY BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY		ขนานบัส
55	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
56	SLY06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
57	SLY07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
58	SLY10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
59	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
60	PMB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-
61	PMB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-
62	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟทางด้านบัส 1 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
63	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 ได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้านบัส 1 แล้วเสร็จ							
และพร้อมปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ต่อ							
64	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
65	SLY06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
66	SLY07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SLY10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
68	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
69	PMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		-
70	PMB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		-
71	SLY01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-
72	SLY02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-
73	SLY03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-
74	SLY04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-
75	SLY05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		-
76	SLY01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY		INC 1
77	<b>-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
78	SLY01YS-01	ปลด	ล๊ับ		SLY		ใบมีด 115 เควี
79	SLY01YS-03	ปลด	ล๊ับ		SLY		ใบมีด 115 เควี
80	SLY01YB-01	ปลด	ล๊ับ		SLY		เบรกเกอร์ 115 เควี - TP1
81	SLY01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SLY		INC 1
82	ปรับแรงดันหม้อแปลง SLY-TP1 ให้อยู่ที่ 22.5 คิว						
83	<b>-ย้ายโหลด SLY06 ไปจ่ายจาก SLY01</b>						
84	SLY01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
85	SLY06VB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		-
86	<b>-ย้ายโหลด SLY07 ไปจ่ายจาก SLY02</b>						
87	SLY02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
88	SLY07VB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		-
89	<b>-ย้ายโหลด SLY08 , SLY10 ไปจ่ายจาก SLY04</b>						
90	SLY04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
91	SLY10VB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		-
92	<b>-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 เวลา 13.00 น.</b>						
93	SLY02BVB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		INC 2
94	SLY04YB-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		เบรกเกอร์ 115 เควี - TP2
95	SLY04YS-01	ล๊ับ	ปลด		SLY		ใบมีด 115 เควี
96	SLY04YS-03	ล๊ับ	ปลด		SLY		ใบมีด 115 เควี
97	SLY06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-
98	SLY07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-
99	SLY08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-
100	SLY09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-
101	SLY10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		-
102	SLY02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY		INC 2
103	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
104	SLY01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
105	SLY02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
106	SLY04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
107	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟทางด้านบัส 2 ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
108	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 ได้						
<b>*** ลีนสุด Switching ช่วงบ่าย ***</b>							
เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้านบัส 2 แล้วเสร็จ สามารถย้ายโหลดกลับได้ปกติ							
109	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
110	SLY01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
111	SLY02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
112	SLY04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		-
113	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
114	PMB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		-
115	PMB03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		-
116	SLY06VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY		-
117	SLY07VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY		-
118	SLY08VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY		-
119	SLY09VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY		-
120	SLY10VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY		-
121	SLY02BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY		INC 2
122	SLY BVB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		SLY		ขนานบัส
123	<b>-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
124	SLY04YS-01	ปลด	สับ		SLY		ใบมีด 115 เควี
125	SLY04YS-03	ปลด	สับ		SLY		ใบมีด 115 เควี
126	SLY04YB-01	ปลด	สับ		SLY		เบรกเกอร์ 115 เควี
127	SLY BVB-01	ปลด	สับ		SLY		ขนานบัส
128	<b>-ย้ายโหลด SLY06 กลับจาก SLY01</b>						
129	SLY06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
130	SLY01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ พมท.		SF6 ปากซอย ส.พุลทรัพย์ (บน)
131	<b>-ย้ายโหลด SLY05 กลับจาก SLY01</b>						
132	SLY05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
133	SLY05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ พมท.		SF6 ปากซอย ส.พุลทรัพย์ Loop บน-กลาง)
134	<b>-ย้ายโหลด SLY07 กลับจาก SLY02</b>						
135	SLY07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
136	SLY02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ พมท.		DIS ช้างวิทยาลัยพยาบาล (Loop บน-ล่าง)
137	<b>-ย้ายโหลด SLY03 กลับจาก PMB05</b>						
138	SLY03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
139	PMB05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ พมท.		SF6 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
140	<b>-ย้ายโหลด SLY09 กลับจาก PMB02</b>						
141	SLY09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
142	PMB02S-02	ปลด	สับ		รถ พมท.	SCADA	SF6 ร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึง
143	PMB02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ พมท.		DIS สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์
144	PMB02S-02	สับ	ปลด		รถ พมท.	SCADA	SF6 ร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
145	-ย้ายโหลด SLY08 กลับจาก SLY04						
146	SLY08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
147	SLY09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ พมท.		SF6 พรชัยแปร์ริง (ตั้งข้ามถนน)
148	-ย้ายโหลด SLY10 กลับจาก SLY04						
149	SLY10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		-
150	SLY04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ พมท.		DIS คลองตาซ้อย (Loop บน-ล่าง)
151	ปรับแรงดันหม้อแปลง SLY-TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 คิว						
152	-ย้ายโหลดหม้อแปลง SLY-TP2 กลับจาก SLY-TP1						
153	SLY02BVB-01	ปลด	สับ		SLY		INC 2
154	SLY BVB-01	สับ	ปลด		SLY		ขนานบัส
155	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
156	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
157	SLY01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
158	SLY02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
159	SLY03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
160	SLY04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
161	SLY05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
162	SLY06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
163	SLY07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
164	SLY08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
165	SLY09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
166	SLY10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		-
167	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
168	PMB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-
169	PMB03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							