



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ) ๒๕๖๒/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โสทอง

Switching Deadline

วันที่ 24 พ.ค. 62

วันที่ 21 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ต้น Riser Pole รหัส NOM ๒5-๐๑, NOM ๔5-๐๑ และ NOM ๔5-๐๑ สถานีไฟฟ้า..... หมอชั่งปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แห่ง ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM 25-01	25 พ.ค. 2562	08:30 น.	16:30 น.	แก้ไขจุดร้อน หน้าสัมผัสของต้น Riser Pole รหัส NOM ๒5-๐๑, NOM ๔5-๐๑	NOM 2VB-01	NOM 25-01	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ
๒.	NOM 45-01	"	"	"	ตั้งการ์ด ๑๐๑; ไม่ต้องตั้งการ์ด	NOM 4VB-01	NOM 45-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ..... ตำแหน่ง พ.ท.ช. ผ.สน.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๖๑๕๓๕๖๒๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสันทมา ชื่นดวง)
กบข.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด NOM 25 จาก NOM 2VB-01 ถึง NOM 25-01
ในวันที่ 08:30 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 693/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิกัด NOM 45 จาก NOM 4VB-01 ถึง NOM 45-01
ในวันที่ 25 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย..... ของ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
(.....) ผ.สน.กบข.(ก.๓) / ผ.คฟ.

สำรับผู้อนุมัติ 1469


ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผคฟ. กฟผ.๓
อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แห่ง
แผนผังแนบ..... แห่ง
ผคฟ. 2 (สถานี NOM.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

24 พ.ค. 2562
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.บข.(ก.๓)

24 พ.ค. ๒๕๖๒
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.บข.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	NOM2S-01, NOM4S-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ แก้วไขจูดร่อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 693/62
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมนช ท่องย้อย		วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			วันที่ 24 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			วันที่ 24 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิทซ์ตัดต่อก่อนทำสวิทชิง							
1	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
2	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
3	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
4	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
5 ย้ายโหลด NOM02 ไปรับไฟจาก NOM03							
6	NOM02S-04	ปลด	สับ		นปม.		บางกอกสกกรีน
7	NOM02VB-01	สับ	ปลด		NOM		-
8 ย้ายโหลด NOM04 ไปรับไฟจาก NOM05							
9	NOM04S-02	ปลด	สับ		นปม.		ป้อมตำรวจ
10	NOM04VB-01	สับ	ปลด		NOM		-
11	NOM02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		-
12	NOM04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NOM		-
13	NOM02S-01	สับ	ปลด		นปม.		POT HEAD F.2
14	NOM04S-01	สับ	ปลด		นปม.		POT HEAD F.4
15 แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติทราบ และแจ้งทำงานที่ NOM2S-01, NOM4S-01 ได้							
สิ้นสุดสวิทชิงช่วงเช้า							
16 หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานที่ NOM2S-01, NOM4S-01 แล้วเสร็จ							
17	NOM02S-01	ปลด	สับ		นปม.		POT HEAD F.2
18	NOM04S-01	ปลด	สับ		นปม.		POT HEAD F.4
19	NOM02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NOM		-
20	NOM04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NOM		-
21 ย้ายโหลด NOM04 กลับจาก NOM05							
22	NOM04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NOM		-
23	NOM04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		ป้อมตำรวจ
24 ย้ายโหลด NOM02 กลับจาก NOM03							
25	NOM02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		NOM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	NOM02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		บางกอกสกรีน
27	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
28	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
29	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
30	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
สิ้นสุดสวิทชิง							