



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๑๕๓๐.๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ ราชพันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 14 มิ.ย. 62

วันที่ 27 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบใบมีด ๑๓๕ KV.
สถานีไฟฟ้า ตำบลวัง ตามแผนผังสิ่งแบบฉบับ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DAA๓YB-๐๑	๑๙ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๓๕ KV. รหัส DAA๓YB-๐๑, ใบมีด DAA๓YS-๐๑ และ DAA๓YS-๐๒ โดยย้ายโหลดเข้า Transfer Bus			นายนิโรจน์ ชื่นแดง ๐๘๘-๓๐๙๕๒๕๕
๒.	DAA๕YB-๐๑	๒๐ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๓๕ KV. รหัส DAA๕YB-๐๑, ใบมีด DAA๕YS-๐๑ และ DAA๕YS-๐๒ โดยย้ายโหลดเข้า Transfer Bus			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประกอบการการดับไฟ ชื่อ นายเขาวัดิต นิลรอด ตำแหน่ง พวข.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศส.กรร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุษฎีเมศวร์)
ตำแหน่ง วิศวกร กบข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DAA3YS-01 ถึง DAA3YS-02
ในวันที่ 19 มิ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 699/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DAA5YS-01 ถึง DAA5YS-02
ในวันที่ 20 มิ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นิโรจน์ นิลรอด ประธานกรรมการขอตัดไฟดับ โทร ๓๖๖ ๖๓๐๐
12 มิ.ย. 62
ก=2
ภาพร ตันติเกษรวิจิตร
(วทก. 6 โทร นพ. ๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1651

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓
อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง อป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี DDA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายอภิพงษ์ ราชพันธ์) 12 มิ.ย. 2562

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
27	DAA05YS-03	ปลด	สับ		DAA		SW.ใบมีด 115 kv
28	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
29	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
30	DAA05YS-01	สับ	ปลด		DAA		SW.ใบมีด 115 kv
31	DAA05YS-02	สับ	ปลด		DAA		SW.ใบมีด 115 kv
32	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานที่ ตู้ออนโทรล ไม่ได้ขึ้นตรวจสอบที่ Sw.ใบมีด 115 kv)						
33	เมื่อชุดทำงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		SW.ใบมีด 115 kv
35	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		SW.ใบมีด 115 kv
36	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
37	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
38	DAA05YS-03	สับ	ปลด		DAA		SW.ใบมีด 115 kv
39	DAA05YB-01	Manual	Auto		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							