



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บ.พ.) ๑๒๓๐/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 19 ธ.ย. ๖๒

วันที่ 27 พ.ค. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบใบมีด ๑๑๕ KV.  
สถานีไฟฟ้า สอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA๑YB-๐๑	๒๒ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส DOA๑YB-๐๑, ใบมีด DOA๑YS-๐๑ และ DOA๑YS-๐๒ โดยย้าย โหลดเข้า Transfer Bus			นายนิโรจน์ ปิ่นแดง ๐๙๕-๗๒๕๙๒๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสาวลิต นิลรวมด ตำแหน่ง พช.๒ โทร ๐๙๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด-ผลส.ภ.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเสาวลิต ด้วยดีหวังดี)

ตำแหน่ง วิศวกร.๓:กบข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 15KV จาก DOA1YS-01 ถึง DOA1YS-02  
ในวันที่ ๒๒-06-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐9:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 701/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สิงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสาวลิต นิลรวมด  
18 ธ.ย. ๖๒

(นายเสาวลิต ด้วยดีหวังดี)  
๐๙๑. ๓๖๕. ๗๓๖



สำหรับผู้อนุมัติ 1708

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คพฟ.)  
เรียน ผจก. กพฟ.๓  
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
คพฟ. (สถานี สอนเจดีย์)  
เพื่อทราบ และ จัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ์) 18 ธ.ย. 2562  
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ดอนเจดีย์			
กำหนดวันที่ทำงาน	22/06/2562	เวลา 09.00 น.	ถึง	22/06/2560 เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ DOA01YB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 701/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 18 มิ.ย. 2562
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 18 มิ.ย. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DOA</b>							
1	ย้าย DOA01YB-01 ไปจ่ายจาก DOABYB-01						
2	DOA01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
3	DOA02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
4	DOABYB-01	ปลด	สับ		DOA		
5	DOABYB-01	สับ	ปลด		DOA		
6	DOA01YS-03	ปลด	สับ		DOA		
7	DOABYB-01	ปลด	สับ		DOA		
8	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA		
9	DOA01YS-01	สับ	ปลด		DOA		
10	DOA01YS-02	สับ	ปลด		DOA		
11	DOA02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
12	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานด้าน DOA01YB-01 ได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
13	ย้าย DOA01YB-01 กลับสภาพปกติ						
14	DOA02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		
15	DOA01YS-01	ปลด	สับ		DOA		
16	DOA01YS-02	ปลด	สับ		DOA		
17	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		
18	DOABYB-01	สับ	ปลด		DOA		
19	DOA01YS-03	สับ	ปลด		DOA		-
20	DOA01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
21	DOA02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA		
<b>สิ้นสุด Switching</b>							