

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บค.(ปบ.) ๑๕๕ ๑๓ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลมัย ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นวงเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.นวงเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อย้ายเสา ๑๑๕.๑๕๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑
 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เควี	3 มิ.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสา 115 ให้ บ.สิงห์ เบนเว เรช จำกัด บริเวณ จุด A	LBLZYB-01	LBLZYS-04 Z	นายประดิษฐ์ ไทยงาม ศิลป์
๒.	4 LBL	3 มิ.ย.62	08.00 น.	17.00 น.		SPN09R-01	จุดตัดDDE จุด B	ชม.กส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ให้ บ.สิงห์ เบนเวเรช จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิวัฒน์ หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทย.ปบ. โทร ๐๙๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ จุด B ตัด DDE โดยใช้ชุด HOTLINE กระเช้า

(นายสงวน นาคลมัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นวงเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

115kV

LBL24B-01

LBL243-04

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเตอร์ 22kV จาก LBL9A-01 ถึง จุดตัด DDE จุด B

ในวันที่ 3 มิ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 703

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ หอยสังข์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทอ.วิเศษ ๒๖/๒๕.

วิวัฒน์ หอยสังข์ทอง
(วิวัฒน์ หอยสังข์ทอง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1476

เรียน ผจก. กฟอ.นวงเลน, กฟอ.นวง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


วิวัฒน์ หอยสังข์ทอง

27 พ.ค. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณหน้า บริษัท เบียร์ สิงห์ บางเลน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 มิ.ย. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.บล. | งานที่ทำ ย้ายเสา 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน 703 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสรวาศิน | | วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 26 พ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 29 พ.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายมนโฆ
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร
3. เพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายสุชาติ |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SNO-BEA-SPN-LBL-SNO จ่ายไฟแบบ Closed loop						
3	LBL02YB-01	Auto	Manual		กฟภ.1	-	
4	2SKY01YB-01	Auto	Manual		SKY	-	
5	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1	-	
6	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1	-	
7	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	คลองขุดใหม่
8	LBL09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	-	บ.เบียร์ สิงห์
9	ย้ายโหลด LBL09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก LBL04						
10	LBLBVB-01	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ขนานบัส
11	SPN10S-11	ปลด	สับ		บลง.	DIS	ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
12	LBLBVB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ขนานบัส
13	LBL09R-01	สับ	ปลด		บลง.	-	บ.เบียร์ สิงห์
14	ปลดใบมีดด้าน ออกไลน์ของ LBL9R-01 ทั้ง 3 เฟส						
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
16	ให้ กพอ.บางเลน ประสานงาน กับ บริษัทเบียร์สิงห์ ให้ปลดโหลดภายในออกทั้งหมด						
17	LBL02YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กฟภ.1	ABS	ทางเข้า บ. เบียร์สิงห์
18	LBL02YS-04	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กฟภ.1	Z	หน้า บ. เบียร์สิงห์
19	LBL02YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	LBL02YS-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
21	LBL02YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมีด 115 เควี
22	แจ้งให้ Hotline ตัด DDE บริเวณหน้าบริษัทเบียร์สิงห์ ออกได้ทั้ง 3 เฟส (บริเวณตัด DDE ไม่มีโหลด) (LBL09)						
23	เมื่อ Hotline ตัด DDE บริเวณหน้าบริษัทเบียร์สิงห์ แล้วเสร็จ						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
25	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
27	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G4						
29	2SKY01YB-01	Manual	Auto		SKY	-	
30	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1	-	
31	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1	-	
32	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	R	คลองขุดใหม่
33	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนปกติ						
35	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1						
36	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2						
37	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G3						
38	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G4						
39	2SKY01YB-01	Auto	Manual		SKY	-	
40	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1	-	
41	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟภ.1	-	
42	SPN10R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	R	คลองขุดใหม่
43	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
44	ให้ กฟอ.บางเลน ประสานงาน กับ บริษัทเบียร์สิงห์ว่าจะทำการจ่ายไฟ						
45	LBL02YS-01	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	โคมิต 115 เควี
46	LBL02YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	โคมิต 115 เควี
47	LBL02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
48	LBL02YS-04	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กฟภ.1	Z	หน้า บ. เบียร์สิงห์
49	LBL02YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		กฟภ.1	ABS	ทางเข้า บ. เบียร์สิงห์
50	แจ้งให้ Hotline เชื่อม DDE บริเวณหน้าบริษัทเบียร์สิงห์ เข้าได้ทั้ง 3 เฟส (LBL09)						
51	เมื่อ Hotline เชื่อม DDE บริเวณหน้าบริษัทเบียร์สิงห์ แล้วเสร็จ						
52	ย้ายโหลด LBL09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก LBL04						
53	สับโคมิตด้าน ออกไลน์ของ LBL9R-01 ทั้ง 3 เฟส						
54	LBL09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บลง.	-	บ.เบียร์ สิงห์
55	LBLBVB-01	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ขนานบัส
56	SPN10S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.	DIS	ตรงข้ามโรงสีกิจวัฒนา
57	LBLBVB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ขนานบัส
58	LBL02YB-01	Manual	Auto		กฟภ.1	-	
59	2SKY01YB-01	Manual	Auto		SKY	-	
60	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1	-	
61	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟภ.1	-	
62	SPN10R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	R	คลองขุดใหม่
63	LBL09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	-	บ.เบียร์ สิงห์
64	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก.๓.กปน.(คฟ.)-...../๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายรัชพล อยู่สุข.....
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ แผ่น

วันที่.....
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๑).....
ตำแหน่ง

ด้วยในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟก.๑) – Pole mounted Sectionalizing Switch 115 เควี รหัส LBL2YS-04 บริเวณ หน้าบริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด เพื่อให้ กฟอ.บางเลน ย้ายเสาแรงสูง ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าบริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด

ดังนั้น จึงขอให้ กปน.(ก.๑) แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงดังกล่าว โดยขอปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควีป้องกันไลน์สายส่ง รหัส LBL02YB-01 พร้อมขอปลดโคมิต ๑๑๕ เควี รหัส LBL02YS-01 , LBL02YS-02 ที่สถานีฯ ลาดบัวหลวง ตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป