





## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |                |  |  |
|------------------------|----------------|--|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บ้านหนองปากแรด |  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 31 พ.ค. 62     | ระหว่าง 08.30 น.   | ถึง 17.00 น.                                 |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.สข.        | งานที่ทำ   | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 705/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |                | นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร   | วันที่ 27 พฤษภาคม 2562                       |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |                |   | วันที่ 27 พ.ค. 62                            |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |                |   | วันที่ 27 พ.ค. 62                            |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |                | 1. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	DBA02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	บ้านหนองปากแรด
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้ง กฟส.สามชุก ตัด DDE บริเวณ บ.แอกโกร ออกทั้ง 3 เฟส						
7	หลัง กฟส.สามชุก ตัด DDE บริเวณ บ.แอกโกร ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
8	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
9	DBA02S-10	ปลด	สับ		สข.	DIS	บ้านหนองปากแรด
10	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งทำงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
19	เมื่อพร้อมดับไฟเชื่อม DDE						
20	DBA02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	บ้านหนองปากแรด
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
22	แจ้ง กฟส.สามชุก เชื่อม DDE บริเวณ บ.แอกโกร เข้าทั้ง 3 เฟส						
23	หลัง กฟส.สามชุก เชื่อม DDE บริเวณ บ.แอกโกร เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	DBA02S-10	ปลด	สับ		สข.	DIS	บ้านหนองปากแรด
26	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังตู้ไฟฟ้าปฏิบัติงานรับประบบจำหน่ายบ้านคอนมมด้า

