



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สอ.(ปบ.) ๒๓๖๕/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

1502

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง มงก.ภพ.ส.ค.ชั้น๓

Switching Deadline

วันที่ 29 พ.ค. 62

ส่งทางสายพจนกิจกรมการไฟฟ้า
ณ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟระบบจำหน่ายแรงสูง
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KT808	๒ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟแรงสูง บริเวณ ปากชมวงสกล ๒	ปลัดจ.จ.ม.โควิวิ ออป.โศภ.ระเจ้า	SMC๓S๑๐๓ หลังการเคาะ ทาสี	นายนพพร อัครภิญญา คุณ โทร ๐๘-๕๑๗๖๗๖๓๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(เฟดไฟ) บริเวณ ชมวงสกล ๒

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เวียนทอง ตำแหน่ง พล.บ. โทร ๐๘-๑๑๗๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายคณิต สุขโนธรรม)

ตำแหน่ง มงก.ภพ.ส.ค.ชั้น๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผศ.พ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KT808 จาก ๒๓๖๕/๒๕๖๒ ถึง ๒๓๖๕/๒๕๖๒
ในวันที่ ๐๔-๐๖-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น ถึง ๑๗๐๐ น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๐๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๐๐๖ ๒๕๖๒/๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ me อีนาถ เก่งนพ

25 พค 62

๒๕๖๒/๒๕๖๒/๑๑
๒๕๖๒/๒๕๖๒/๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ร.บ. กปบ.(คฟ.)

1502

เรียน ผอ.ก.ป.บ. ร.บ.

อก.จว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิงชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 2 แผ่น

มจพ. (สถานี))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทิ้งสุวรรณ)

ร.บ.ป.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ชอยม่วงสกุล2				
กำหนดวันที่ทำงาน	02/06/2562	เวลา 08.00 น.	ถึง	02/06/2562	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย KTB08	ตามใบขอปฏิบัติงาน	707/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	28 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>(Signature)</i>			วันที่	28 พ.ค 62
อนุมัติสวิตชิงโดย	<i>(Signature)</i>			วันที่	28 พ.ค 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTB							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	KTBO8VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		-
2	SMC01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ช.ม่วงสกุล 2
3	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดจุดจัมป์ไลน์แยกชอยม่วงสกุล 2 ออกจากเมนไลน์ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				สค.		
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				สค.		
6	KTBO8VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
7	KTBO8VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- #REF!
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สค.		
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สค.		
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัมจุดจัมป์ไลน์แยกชอยม่วงสกุล 2 เข้ากับเมนไลน์เมน (โดยวิธีฮอทไลน์)						
11	SMC01S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS ช.ม่วงสกุล
12	KTBO8VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
สิ้นสุด Switching							

สถานีควบคุมจราจร
/ สถานีควบคุมการเดิน

ทิศทาง
การจราจร

62

SMCIS-03

ช.ม่วงสกุต 2

61

ถนนสายวิเศษ

กรมการไฟฟ้า
จังหวัด...

SMCIS-03
๗. มาตรา ๒