



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๓๕๖ /๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลัมย์ ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.บางเลน

Switching Deadline
วันที่ ๒๕.๕.๖๒

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา ๑๑๕ ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	12 มิ.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 22 เมตร. ไปสถานี บางเลนชั่วคราว บางเลน 2	Dis ชั่วคราว ค.ชัยพันธ์	SLY09S-10 (S พัดโด่งโรงงา)	นายวินัย หอยสังข์ทอง พ.บ.บ.
๒.	06 BEA	12 มิ.ย.62	08.00 น.	ตลอดไป		SLY09S-07 (Dc ทลงข้ามเขตถนน)	DDE ที่เปิดไว้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี และ SLY09S-07 ถึง จุดตัด DDE วงจรบน ไม่มีผู้ใช้ไฟ ขอปลด Free line จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง พ.บ.บ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด HOTLINE กระเช้า
(นายสงวน นาคลัมย์)
ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY09S จาก ไร่ ชั่วคราว ด.ชัยพันธ์ุถึง SLY09S-10
ในวันที่ 12 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗๗
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ BEA06 จาก SLY09S-07 ถึง DDE
ในวันที่ 12 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วินัย ทองทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางวินัย หอยสังข์ทอง



นายสงวน นาคลัมย์
(นายสงวน นาคลัมย์)
ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.บางเลน

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1524
เรียน ผจก. ภพอ. บล.
อภ.บช.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายเอกชัย หิงสุวรรณ์ 31 พ.ค. 2562
รท.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อภ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวคลองชัยชั้น-SF6 โค้งโรงงานวิทยุ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 711/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอ ทอญ้อย		วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.							
แจ้ง กฟอ.บล. ตรวจสอบ SF6 รหัส SLY09S-10(โค้งโรงงานวิทยุ) อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน							
1	SLY08R-01	ปลด	Nonreclosing, ALT		พมท.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
2	BEA09R-01	ปลด	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
3	SLY09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามแยกตาเมียง
4	Dis ชั่วคราว โลว์ SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คลองชัยชั้น
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บล. ทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
9	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
10	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
หมายเหตุ SLY9S-07(ตรงข้ามแยกตาเมียง) ถึง DDE วจนบน ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ ขอปลดไว้จนกว่างานจะแล้วเสร็จ							
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
11	หลังจาก กฟอ.บล. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
12	SLY08R-01	ปลด	Nonreclosing, ALT		พมท.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
15	Dis ชั่วคราว โลว์ SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS คลองชัยชั้น
16	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
สิ้นสุดสวิตชิง							

