



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๒๕-๐๕๒๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ ก.ป.บ.๓
ชื่อผู้ส่ง นายปิยะ อนุวงศ์นวรรตน์

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.ก.ฟ.ส.๓๒๕

Switching Deadline

วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตาม
แผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๖	๓๑/๐๕/๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	รื้อถอน/เปลี่ยนสาย	ต้น BA	DIS-ปากทาง บ.วังใหญ่	นายกิตติกันต์ภัทร์
								โทร...๐๖๒-๕๖๑๙๓๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุเทพ จินจวรัตน์ ตำแหน่ง หน.ก.บ. โทร ๐๘๓-๓๑๒๖๕๕๑

ลงชื่อ (นายสุเทพ จินจวรัตน์)
ตำแหน่ง หน.ค.ป.ระ.ผ.จก.ก.ฟ.ส.๓๒๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) ก.ฟ.ก.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / พิดเตอร์ SYA06 จาก กิ่งเขต BA แขวงบ้านวังใหญ่ ต.วังใหญ่ อ.วังใหญ่ จ.กาญจนบุรี - D/P ควบคุมการจ่ายไฟ
ในวันที่ 31-05-62 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 71416
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1501 ๒๕๖๒
เรียน ผ.จก.ก.ฟ.ส.๓๒๕, อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชั้นตอนสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

11.5.20 10.40.30 www.seadaccs.com

(นายเอกชัย หังสวรรณ)
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำเนาเรียน สฟพ

ใบสั่งทำสวิทชิง

สถานที่ทำงาน	บ้านวังใหญ่			
กำหนดวันที่ทำงาน	31/05/2562	เวลา 10.00 น.	ถึง	31/05/2562 เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟผ.เขต ๓	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหม้อไอน้ำ SYA06	ตามใบขอปฏิบัติงาน 714/2562
เตรียมการสวิทชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่ 28 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่ 28 พ.ค. 62
อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่ 28 พ.ค. 62
สั่งทำสวิทชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิทซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SYA							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	SYA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SYA		-
2	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทยค..		DIS บ้านวังใหญ่
แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดจุดจัมป์ไลน์แยกบ้านวังใหญ่ ออกจากเมนไลน์ (โดยวิธีฮอทไลน์)							
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				ทยค..		
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				ทยค..		
6	SYA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SYA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
7	SYA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SYA		-
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				ทยค..		
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				ทยค..		
แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัมจุดจัมป์ไลน์แยกบ้านวังใหญ่ เข้ากับเมนไลน์เมน (โดยวิธีฮอทไลน์)							
11	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทยค..		DIS บ้านวังใหญ่
12	SYA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SYA		-
สิ้นสุด Switching							

