



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

Switching Deadline
วันที่ 30 พ.ค. 62

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	22 เควี	๕ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Replace CT 115 kV QY1A	-	-	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง..... แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ SMC จาก ถึง
ในวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๗15/๖2
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย จุฑาทอง ด้วงเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.) 1477
เรียน ผจก. กฟส.๑๖, กฟส. ทรน.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 7 พ.ค. 2562
รก.ปป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯเขื่อนศรีนครินทร์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 5-มิ.ย.-62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Replace CT 115 KV QY1A ตามใบขอปฏิบัติงาน 271/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 26 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SNR							
1	SNR-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
2	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	R -
4	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า
5	ย้ายโหลด SVA01 รับไฟจาก TTNBR-04						
6	TTN04S-03	ปลด	สับ		ลญ.		DIS ป้อมตำรวจเอราวัณ
7	SVA01S-02	ปลด	สับ		ทรน.		DIS เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
8	SVA01S-03	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
9	SNR-2222	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์
10	SNR-2227	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด
11	SVA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS ก่อนแยกแคสลับปี 33
12	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
13	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.	SCADA	R -
14	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
17	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ลญ.	SCADA	R -
18	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทรน.	SCADA	R เขาดับเต่า
19	SVA01S-07	ปลด	สับ		ทรน.		DIS ก่อนแยกแคสลับปี 33
20	SNR-2227	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด
21	SNR-2222	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์
22	ย้ายโหลด SVA01 กลับจาก TTNBR-04						
23	SVA01S-03	ปลด	สับ		ทรน.		SF6 เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)
24	SVA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทรน.		DIS เขาดับเต่า(Loop Line SVA-TTN)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	TTN04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS บ่อมตำรวจเอราวัณ
26	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพผ.		
27	TTNBR-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ลญ.	SCADA	R -
28	SVA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทรน.	SCADA	R เขตบ้เต่า
29	SNR-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพผ.		
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0252/2562
 จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
 เรื่อง ขอดับไฟรดจ่ายไฟ 22 เควี
 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เรียน
 ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
 โทรศัพท์ : 02-590-5454
 โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนศรีนครินทร์		
อุปกรณ์	หม้อแปลง SNR KT2A (115/22KV) [SNR 2222A และ SNR 2227]		
งานที่ทำ	Replace CT 115KV. QY1A		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ	ที่ 5	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน พุธ	ที่ 5	เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(**สมชาย วัฒนศิริ**)
 แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
 กองควบคุมระบบ
 ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
 โทรศัพท์ : 02-436-2657
 โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
 ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.