



Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สุพรรณบุรี (กฟผ.)... ตามบันทึกจำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๓๐ น.	เพื่อตัดไฟเมนบัส ๑๑๕ เควี	SP-2212	SPA01BVB-01
๒	หม้อแปลง KT2A	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๓๐ น.	CB SP 7052 เพื่อ Replace DS SP 7053 และ Connect Main Bus	SP-2222	SPA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) Solid ลงไฟในหม้อแปลง KT1A

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอภิชาติ รุ่งสว่าง..... ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง SP KT2A จาก SP 2222 ถึง SPA02 BVB-01
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๗/16

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร อนันต์เกษมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทยอภิชาติ รุ่งสว่าง
๑ มิ.ย. ๖๒
ก.๓.

รศพร อนันต์เกษมณี
(๑๙๖. 6 แทน นพ.ฉ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **1576**
เรียน ผจก. กฟผ.สุพรรณบุรี, กฟผ.บรบือ, กฟผ.อุบลราชธานี

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. 1 (สถานีฯ สุพรรณบุรี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)
- 7 มิ.ย. 2562

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สุพรรณบุรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงที่สถานีฯ สุพรรณบุรี ตามใบขอปฏิบัติงาน 716/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกริจ		วันที่ 6 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/6/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนอช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SP KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.6 MW
2	SP KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21.6 MW
3	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.0 MW
4	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 2.8 MW
5	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 13.0 MW
7	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด -1.3 MW
8	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.5 MW
9	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- โหลด 11.2 MW
10	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 2.0 MW
11	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- โหลด 2.4 MW
12	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน ไปไฟจาก BAM07						
13	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.		SF6 วัดโพธิ์ค้อย
14	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ขนส่ง
15	ย้ายโหลด SPA07 ที่เหลือ ไปไฟจาก BAM01						
16	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
17	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
18	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วน ไปไฟจาก SPC03						
19	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
20	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
21	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด ไปไฟจาก SPC04						
22	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกโพธิ์พระยา
23	SPA04VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
24	ย้ายโหลด หม้อแปลง SP KT2A ไปรับไฟจาก SP KT1A						
25	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
26	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		- INCOMING 2
28	SP 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
29	SP 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
30	SP KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
31	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
32	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
33	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
34	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
35	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
36	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
37	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
38	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
39	SP KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
40	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
41	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
42	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
43	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-
44	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
45	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-
46	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		- INCOMING 2
47	SP 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
48	SP 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
49	ย้ายโหลด หม้อแปลง SP KT2A กลับคืนจาก SP KT1A						
50	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 2
51	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนानบัส
52	ย้ายโหลด SPA04 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPC04						
53	SPA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
54	SPA04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 แยกโพธิ์พระยา
55	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วน กลับคืนจาก SPC03						
56	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
57	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
58	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน กลับคืนจาก BAM01						
59	SPA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPA		-
60	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ขปม.		SF6 SM การ์เด็นท์
61	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วน กลับคืนจาก BAM07						
62	SPA07S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
64	SP KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
65	SP KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
67	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
68	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R
69	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
70	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
71	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
72	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
73	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
74	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0276/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี
อุปกรณ์ หม้อแปลง KT2A (115/22KV) [SP 2222 และ SP 2227] โดยยกเลิกบันทึกที่ ทจก-ส.0255/2562
งานที่ทำ Inst. NEW Breaker 7052 ,Replace DS 7053 และ Connect Main Bus
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิชาติ รุ่งสว่าง)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.