




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-7 มิ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 717/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CSCS เพื่อแก้ปัญหา Point จากรีเลย์						
2	ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 (ดับต่อเนื่อง) ที่เบรกเกอร์ 115 เควี TMK2YB-01 และ TMK5YB-01						
3	ตรวจสอบ BPB01YB-01 และ BPB3YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
4	OFF SCL THROW OVER ที่สถานีฯ พนมทวน						
5	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ พนมทวน รหัส PTU2YS-01 และ PTU2YS-02 ให้สับอยู่						
6	แจ้งบริษัท กระดาษครีฟไทย OFF Intertrip ทางด้าน BPB (เพื่อเปลี่ยนเป็น KCB) 034-615500 ต่อ 33451						
7	แจ้งบริษัท ไทยเครนเปเปอร์ OFF Intertrip ทางด้าน BPB (เพื่อเปลี่ยนเป็น KCB) 089-5344580						
8	ย้ายโหลด สถานีฯ ท่ามะกา 2 ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.ไทยฟูดส์ และ VSPP 115 เควี ไปรับไฟจาก สถานีฯ กาญจนบุรี 2						
9	PTU02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PTU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	TMK02YB-01	สับ	ปลด		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	TMK02YS-01	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
12	TMK02YS-02	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
13	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	Open close loop ที่สถานีฯ ท่ามะกา 1						
15	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	TMK05YB-01	สับ	ปลด		TMK	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	TMK05YS-01	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
18	TMK05YS-02	สับ	ปลด		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
19	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ในวันที่ 7 มิ.ย.62						
22	close loop ที่สถานีฯ ท่ามะกา 1						
23	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	TMK05YS-01	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี
25	TMK05YS-02	ปลด	สับ		TMK	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	TMK05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	TMK05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ย้ายโหลด สถานีฯ ท่ามะกา 2 ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.ไทยฟูดส์ และ VSPP 115 เควี ไปรับไฟจาก สถานีฯ บ้านโป่ง 2						
30	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	TMK02YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
32	TMK02YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ไบมีด 115 เควี
33	TMK02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	TMK02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	ON SCL THROW OVER ที่สถานีฯ พนมทวน						
37	แจ้งบริษัท กระดาษครีฟไทย OFF Intertrip ทางด้าน KCB (เพื่อเปลี่ยนเป็น BPB) 034-615500 ต่อ 33451						
38	แจ้งบริษัท ไทยเครนเปเปอร์ OFF Intertrip ทางด้าน KCB (เพื่อเปลี่ยนเป็น BPB) 089-5344580						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							