



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.กบข.(รล.) ๑๒๒๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรนต์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 28 ม.ค. 62

วันที่ 24 พ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์กระแส และสถานะของ Reclose รหัสTMUBR-๐๕ ไม่
ถูกต้อง สถานีไฟฟ้า.ท่ามะกา๒.ชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU BR-๐๕	๒๘.พ.ค. ๖๒	๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ BR-๐๕ ขอปลดใบมีดด้าน Load และ ด้าน Source	-	-	นายเอกพงษ์ พงษา ๐๙๘๖-๒๕๖-๙๗๕๙
๒.	-							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงษ์ พงษา ตำแหน่ง น.รล. โทร ๐๙๘๖-๒๕๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สุทธิสิริกุล)
ตำแหน่ง วศก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓.
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ TMU05 จาก TMU SW Source ถึง SW load.
ในวันที่ 28 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 72๐

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นายสมนุรนต์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงษ์ พงษา
28 ม.ค. 62

(นายสมนุรนต์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง วศก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.) 1401
เรียน ผจก. วศก.๑๐

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก. 2 (สถานีฯ ท่ามะกา 2)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสำย)

วศก.๑๐ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 2 (TMUBR-05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ค. 62	เวลา	09.30 น.	ถึง	28 พ.ค. 62	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขค่ากระแส และสถานะ Recloser		ตามใบขอปฏิบัติงาน	720/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	28 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	๒๘-๐๕-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนเฑียร 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดวงจร TMU05 ไปรับไฟจาก วงจร TMU04						
3	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
4	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
5	TMU04S-02	ปลด	สับ		ทร.		DIS หน้าสถานีฯ
6	TMUBR-05	สับ	ปลด		TMU		R -
7	แจ้งสถานีฯ ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) ให้ทำการปลด ใบมีดด้าน Source, Load ของรีโคลสเซอร์ TMUBR-05 ออกทั้ง 2 ชุด						
8	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		R -
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
11	ตรวจสอบสถานะรีโคลสเซอร์ TMUBR-05 อยู่สถานะปลด						
12	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		R -
13	แจ้งสถานีฯ ท่ามะกา 2 (ชั่วคราว) ให้ทำการสับ ใบมีดด้าน Source, Load ของรีโคลสเซอร์ TMUBR-05 เข้าได้ทั้ง 2 ชุด						
14	ย้ายโหลดวงจร TMU05 กลับจาก วงจร TMU04						
15	TMUBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		R -
16	TMU04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS หน้าสถานีฯ
17	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		R -
18	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		R -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							