



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๑๒๒๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายสิทธิพงษ์ วงษ์พันธุ์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 12 มี.ย.62

วันที่ 27 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.กบข.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.กบข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ๓๓๐๑ ระหว่าง ๑๒:๐๐ น. ถึง ๑๓:๐๐ น. ใน ๑๑๕ KV.
สถานีไฟฟ้า ตำบลวัง ความแรงกำลังแบบ จำนวน ๑๑๕ KV

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DAABYB-๐๑	๑๗ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส DAABYB-๐๑, ในพิด DAABYS-๐๑ และ DAABYS-๐๒	DAA BYS-01	DAABYS-02	นายมีโรจน์ ปิ่นแดง ๐๘๘-๗๒๘๘๗๕๕
๒.	DAA๒YB-๐๑	๑๘ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส DAA๒YB-๐๑, ในพิด DAA๒YS-๐๑ และ DAA๒YS-๐๒ โดยย้าย โหลดเข้า Transfer Bus	DAA2YS-01	DAA2YS-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์สิทธิ์ มีตรผล ตำแหน่ง พ.ท. โทร ๐๘๑-๒๖๘๗๒๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.ภรต.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเค็มวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกร กบข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.กบข.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115KV จาก DAA BYS-01 ถึง DAABYS-02 ในวันที่ 17 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 722/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ 115KV จาก DAA2YS-01 ถึง DAA2YS-02 ในวันที่ 18 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันติพงษ์ ไหมโหมง ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ คณะวิศวกร ๖ คน ๕๐๐
4 มิ.ย. 62 ก=2

นภาพร อ้นสิงห์ ๐๖๐๕๕
(๖๖๖ 6 ๑๓๖ นพ.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1580
เรียน ผจก. กฟผ.๓
อ.กบข.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน
แผนผังแบบ - แผน
ผจก. 1 (สถานี DAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:3๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา รัตติพงษ์)

27 มิ.ย. 62 ก.๓ ปฏิบัติงานแทน คคฟ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา รัตติพงษ์)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	DAA02YB-01	ปลด	สับ		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
26	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 kv
27	DAA02YS-03	สับ	ปลด		DAA		SW.ใบมีด 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							