

Switching Deadline

วันที่ 11 ธ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.) ๑๕๓๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโตทอง

วันที่ 27 พ.ค. ๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส TMK&YB-๐๑
สถานีไฟฟ้า ทุ่งมหาเมฆ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK&YB-๐๑	๑๕-๑๕ มิ.ย. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส TMK&YB-๐๑ โดยย้ายโหนดเข้า Transfer Bus เพื่อแก้ไขรอยรั่วซึม Gas SF๖			นายโรจน์ ปิ่นแดง ๐๘๕-๗๒๕๕๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเชาวลิต นิลรอด ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑๓๖๕๗๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายทักพล ชัยเต็มวงศ์)
ตำแหน่ง วิศว.๙/กบข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ (พิดเดอร์) จาก - - -
ในวันที่ 14-15 มิ.ย. ๖2 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 723/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก - - -
ในวันที่ - - - ตั้งแต่เวลา - - - น. ถึง - - - น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ - - -

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชาญ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิชาญ วัฒนวิทย์ โทร ๐๖๖-๖๖๖๖๖๖๖

๑ ธ.ค. ๖๒ ๐.๖

นทพร ตันติเกษตรกิจ
(๐๘๖.๕๒๓๓ นว.๓ฟ.)

สำหรับคู่มือตัด

1549



ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. นฟ.๑-นฟ.๑.
อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - - - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี - TMK -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายทักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บข.(ก.๓)

ร.๖๖.๖๖
(นายทักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บข.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่ามะกา1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-15-มิ.ย.62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขรอยรั่วซึม Gas SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 723/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 12 มิ.ย. 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายธินิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ขานานบัส TMKBYB01 ปลอดภัยและใบมีด TMKBYS01,02 สับเข้า						
3	BPB03YB-01	Auto	Manual		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
4	TMK05YB-01	Auto	Manual		TMK		เบรกเกอร์ 115 KV
5	ทำการเทส Transfer Bus						
6	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		เบรกเกอร์ขานานบัส 115 KV
7	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		เบรกเกอร์ขานานบัส 115 KV
8	เมื่อพร้อมทำงาน TMK05YB-01						
9	TMK05YS-03	ปลด	สับ		TMK		ใบมีด 115 KV Transfer Bus
10	TMKBYB-01	ปลด	สับ		TMK		เบรกเกอร์ขานานบัส 115 KV
11	TMK05YB-01	สับ	ปลด		TMK		เบรกเกอร์ 115 KV
12	TMK05YS-01	สับ	ปลด		TMK		ใบมีด 115 KV
13	TMK05YS-02	สับ	ปลด		TMK		ใบมีด 115 KV
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
15	BPB03YB-01	Manual	Auto		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
16	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	BPB03YB-01	Auto	Manual		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
19	TMK05YS-02	ปลด	สับ		TMK		ใบมีด 115 KV
20	TMK05YS-01	ปลด	สับ		TMK		ใบมีด 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	TMK05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		เบรกเกอร์ 115 KV
22	TMKBYB-01	สับ	ปลด		TMK		เบรกเกอร์ขนานบัส 115 KV
23	TMK05YS-03	สับ	ปลด		TMK		ไบมีด 115 KV Transfer Bus
24	BPB05YB-01	Manual	Auto		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
25	BPB03YB-01	Manual	Auto		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							