

วันที่.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ปอ.) ๑๒๓๖/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ชา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญณี สิงห์โฮง

วันที่ 30 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.กบ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.กบ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้มัฆจุดร้อนหลอดต่อรับแรง เฟส C  
สถานีไฟฟ้า สวมทรวน ๑ - อ้อมใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA๒YB-๐๑	๓๑ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลัดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส SAA๒YB-๐๑ และ OYK๓YB-๐๑ เพื่อแก้มัฆจุดร้อนหลอดต่อรับแรง เฟส C ในไลน์สายส่ง ๑๑๕ KV.	SAA๒YB-๐๑	OYK๓YB-๐๑	นายอนุชา คำสีดา ๐๙๑-๐๙๗๒๓๓๐๙๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พวษ.๗ โทร. ๐๙๑-๐๙๗๒๓๓๐๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญณี สิงห์โฮง)

ตำแหน่ง ทัศน.ปฏิบัติงานแทน อ.กบ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผพฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.กบ.บ.(ก.๓)

ผพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SAAGYB จาก SAAGYB-01 ถึง 04N3YB-01  
ในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 725/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ทัศน.ปฏิบัติงานขอตัดไฟกับ อนุชา คำสีดา

ทัศน.ปฏิบัติงาน  
(๐๐๓.๖ ทัศน.ผพ.๓.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 1521

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.กบ.บ.(ก.๓) อ.ก.จว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

31 พ.ค. 2562

รณ.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.กบ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	การไฟฟ้าอ้อมน้อย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31-พ.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 725/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 พ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑียร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ มีการ Open loop ไว้ (เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส OYK3YB-01 และ SLY2YB-01 ปลอดภัย)						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
3	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SAA06YS-02	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
5	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
6	OYK03YS-01	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
7	OYK03YS-03	สับ	ปลด		OYK		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งชุดทำงานดำเนินการแก้ไขจุดร้อน ระบบ 115 เควีได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	แจ้งชุดทำงานดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
10	SAA06YS-02	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
11	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
12	OYK03YS-01	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
13	OYK03YS-03	ปลด	สับ		OYK		- ไบมีด 115 เควี
14	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ย้ายโหลด 115 เควีกลับคืนสภาพปกติ						
16	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	PMB01YB-01	Auto	Manual		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	OYK03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	จ่ายไฟ Close loop						
21	SLY03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SLY03YB-01	Manual	Auto		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SAA06YB-01	Manual	Auto		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PMB01YB-01	Manual	Auto		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	OYK03YB-01	Manual	Auto		OYK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							