



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHYSICAL ELECTRICAL AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(รล.) ๑๒๕๘ /2562

ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 12 มิ.ย. 62

วันที่ 29 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปบ.๒ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บ.ไทยฟู้ดส์ บางเลน ชล.ติดตั้ง SF6 ที่เข้าโรงงาน และเข้าทดสอบ Sync Check ที่สถานี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	1VB-01	15 มิ.ย. 2562	08.30 น.	16.30 น.	บ.ไทยฟู้ดส์ บางเลน ชล.ติดตั้ง SF6 F1 และ F2 ที่เข้าโรงงาน และ ทดสอบ Sync Check หมายเหตุ : ดึงหลัก สับ Ground	1VB	1VS-01	นายพัชระ ปานดอนลาน 086-566-1526
2	2VB-01	15-มิ.ย. 2562	08.30 น.	16.30 น.		2VB	2VS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วตค.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

* หวัง คุณวัชร วัชรชัย * (นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
ตำแหน่ง (นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
วตค.๘ กบข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BEA01 จาก BEA1VB-01 ถึง BEA1S-01
ในวันที่ 15 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 729 /62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BEA02 จาก BEA2VB-01 ถึง BEA2S-01
ในวันที่ 15 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย มินท์ กองยศ ประสานงานการขอับไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

(ลายเซ็น)
นายพัชระ ปานดอนลาน
086-566-1526

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กบข.(คฟ.) 1587

เรียน ผจก. กฟภ.๒
อก.บข.(ก.3) อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(ลายเซ็น)
10 มิ.ย. 62
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน
แผนผังแนบ - แผน

คคฟ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบางเลน(BEA01, BEA02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 มิ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ ทดสอบ Sync Chek	ตามใบขอปฏิบัติงาน 729/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงน้อย		วันที่ 9 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมน โทงน้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
1	BEA01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BEA		-
2	BEA02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BEA		-
3	BEA01VB-01	สับ	ปลด		BEA		-
4	BEA02VB-01	สับ	ปลด		BEA		-
5	BEA01S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.1
6	BEA02S-01	สับ	ปลด		บล.		DIS POT HEAD F.2
7	BEA01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		-
8	BEA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BEA		-
9	แจ้งพนักงานสถานีบางเลนทำการตรวจสอบไฟย้อน BEA01, BEA02 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์						
10	BEA01VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F1
11	BEA02VG-01	ปลด	สับ		BEA		กราวด์ F2
12	แจ้งพื้นที่เฝ้าดับกับชุด กบข.ก.3 ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับ						
14	BEA01VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F1
15	BEA02VG-01	สับ	ปลด		BEA		กราวด์ F2
16	BEA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA		-
17	BEA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BEA		-
18	BEA01S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.1
19	BEA02S-01	ปลด	สับ		บล.		DIS POT HEAD F.2
20	BEA01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BEA		-
21	BEA02VB-01	สับ	สับ คง Manual		BEA		-
22	BEA01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BEA		-
23	BEA02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BEA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							