



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 12 มี.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ. ๑๗๒๖ / ๖๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทวี  
ชื่อผู้

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า พนมทวน ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3 / กจ.	๑๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ค.ม.ม	SF6๗ KCA3S-10 สะพานลอยหน้าราชภัฏ	SF6๗ KCA3S-13 หน้ามีมตลอด SF6๗ KCA3S-12 วัดเย็นสนิท	นายอุดมศักดิ์ จันทร์กลิ่น  โทร ๐๘๖-๐๑๑๘๕๕๑๐
	F5 / กจ.	๑๕ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ค.ม.ม	Dissa ชั่วคราว หน้าราชภัฏ	Dissa KCA3S-10 สาทรเจริญ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... หน้าราชภัฏ ... บ้านชุมชน ... สวนแยกมหาวิทยาลัยราชภัฏ ... หน่วยงานมหาวิทยาลัย ...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิภพเขียว ตำแหน่ง วิศวกร ๖.๖.๖๒ โทร. ๐๘๑-๘๘๕๒๕๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีเอกสารชี้แจง ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนคร กว่างขวาง)  
ตำแหน่ง จ.ก. (ท) รักษาการแทน ผจก. กฟภ. กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ KCA03 จาก KCA3S-10 ถึง KCA3S-13, KCA3S-12  
ในวันที่ 15 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 730 / 62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเคอร์ KCA05 จาก 025 ชั่วคราวหน้าราชภัฏ ถึง KCA3S-10  
ในวันที่ 15 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยนต์ อาธิเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ จอ.เสกสรรค์ พิภพเขียว

(นายนคร กว่างขวาง)

สำหรับผู้อนุมัติ

1532

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กจ.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจภ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

4 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ  
(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณหน้าราชภัฏ, บ้านพลีโยป สามแยกหมวดการทางบ้านเก่า ปากทางแยกวัดเย็นสนธิ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15-มิ.ย.-62      ระหว่าง 08.30 น.      ถึง 17.00      น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟภ.กจ.      งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย      ตามใบขอปฏิบัติงาน 730/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน      วันที่ 3 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย       วันที่ 3 มิ.ย 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย       วันที่ 3 มิ.ย 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายธนิต, นายรัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCA						
2	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
3	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
4	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนรับไฟจาก KCA05						
5	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS ปากทางถ้ำขุนแผน
6	KCA03S-13	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		กจ.		SF6 หน้าบับโหลด
7	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนรับไฟจาก KCA05						
8	KCA03S-24	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
9	KCA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สาทรเวิร์ค
10	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
11	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าราชภัฏ
12	KCA03S-10	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญฯ
13	แจ้งให้กฟภ.กจ. ตรวจสอบ SF6 KCA3S-12 อยู่ตำแหน่ง OFF และให้ ล๊อคคาน SF6						
14	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟภ.กจ. ทราบ						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G3						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G4						
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G5						
20	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
21	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
24	KCA05VB-01	Auto	Manual		KCA		- -
25	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				กจ.		
27	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				กจ.		
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				กจ.		
29	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				กจ.		
30	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าราชภัฏ
31	KCA03S-10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญฯ
32	ย้ายโหลด KCA05 บางส่วนกลับจาก KCA05						
33	KCA05S-10	ปลด	สับ		กจ.		DIS สาทรเวิร์ค
34	KCA03S-24	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
35	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนกลับจาก KCA05						
36	KCA03S-13	ปลด+ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 หน้าป้อมหลอด
37	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ปากทางถ้ำขุนแผน
38	แจ้งให้กฟจ.กจ.ปลดล๊อคคาน SF6 KCA3S-12						
39	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
40	KCA05VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
สิ้นสุด Switching							

แผนผังดับไฟวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

