



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 31 พ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ. ๑๙๑๖ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา  
ชื่อผู้ .....

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า พนมทวน ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115/พทท.	๒ มิ.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ทำUG ๑๑๕ เควี	สถานี พนมทวน	โหลตเนรก Tma1ys-04 เมืองใหม่ท่าม่วง	นายสุวิทย์ จำปาลี  โทร ๐๙๙-๒๖๘๓๙๙๙
๒	PTU05	๒ มิ.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๐๐	ปักเสา ๑๒.๒๐	SF61 Tma1S-05 สนามกอล์ฟทุ่งทอง	Dissa PTU5S-04 บ้านหนองขาว	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมคลองบ้านหนองขาว ถึง สนามกอล์ฟทุ่งทอง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิภพเขียว ตำแหน่ง วิศว.๖.๖.๖.๖ โทร ๐๙๙-๙๙๙๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด มคส.กจรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายณนกร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง วิศว.(ท) วิชาการแทน มจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kv จาก สถานี PTU ถึง TMA1YS-04, TMU  
ในวันที่ 2 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 731/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ PTU5 จาก TMA1S-05 ถึง PTU5S-04  
ในวันที่ 2 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 721/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิภพเขียว ไม่พ้อง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑.นายเสกสรรค์ พิภพเขียว  
29 พ.ค. 62 ๓=3  
รศพร ธานีเกียรติกิจ  
(๐๙๙.๖ 1๓๓ น.ค.๓.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1522

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน มจก. กฟภ. กจ. กฟภ. ททท.



อก.บข.(ก.๓), อก.วร.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

มจก. - (สถานี -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) 31 พ.ค. 2562  
รศ.ปบ.(ก.๓) วิชาการแทน อก.ปบ.(ก.๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกหนองขาว - สนามกอล์ฟทุ่งทอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2-มิ.ย.-62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	731/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	30 พฤษภาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 พ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	ดับไฟสายส่ง 115 kv ตั้งแต่ TMA01YS-04 (ท่าม่วงเมืองใหม่) ถึง สถานีฯ PTU						
3	การย้ายโหลด งานสวิตชิงหมายเลขที่ 640 กฟภ.ท่าเรือมีงานดับไฟ 115 kv ร่วมด้วย						
4	เมื่อทางกฟภ.กจ.พร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
5	PTU05VB-01	Auto	Manual		PTU		
6	PTU05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS แยกหนองขาว
7	Dropout fuse	สับ	ปลด		กจ.		D/O บ.ไอคิวกรีน
8	ตรวจสอบ TMA01S-05 (SF6 หน้าสนามกอล์ฟทุ่งทอง) ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลดและล๊อคคาน						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
14	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
15	PTU05VB-01	Manual	Auto		PTU		
16	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
17	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	การจ่ายไฟสายส่ง 115 kv ให้ตรวจสอบ งานสวิตชิงหมายเลขที่ 640 ว่าแล้วเสร็จถึงให้จ่ายไฟได้ตามขั้นตอนในงานที่ 640						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G3						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G4						
23	PTU05VB-01	Auto	Manual		PTU		
24	PTU05S-04	ปลด	สับ		กจ.		DIS แยกหนองขาว
25	Dropout fuse	ปลด	สับ		กจ.		D/O บ.ไอคิวกรีน
26	PTU05VB-01	Manual	Auto		PTU		
27	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

แผนผังระบบไฟฟ้าที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

