

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
EGAT ALIQUOT COMPANY

เลขที่ ก.๓ สส.(ร.บ.) ๒๕๕๕/๒๖๒

ชื่อผู้รับ นายฉัตรชัย วงษ์พันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุนทรธรรม

1536

วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(อ.๗)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สอ.พื้นที่

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๔	๔ มี.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่เชิง สะพานคลองสุนัขหอน ถึง ตรง ข้ามแยกกระเช้าขาว	SMB๐S-๐๓ เชิงสะพานสุนัข หอน	SMB๐S-๐๑๗ ตรงข้ามแยก กระเช้าขาว	นายเกียรติพันธ์ หลุย เจริญ โทร ๐๘-๕๕๐๗-๕๗๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... บริเวณ ตั้งแต่เชิงสะพานคลองสุนัขหอน ถึง ตรงข้ามแยกกระเช้าขาว...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง ผ.บ.บ. โทร ๐๘-๑๙๙๙-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุนทรธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สอ.พื้นที่


สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผลพ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผลพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMB1P จาก SMB4S-03 ถึง SMB4S-07
ในวันที่ 9 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 735/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามทอง ล่าอิน ประธานกรรมการขอดับไฟกับ 162 อำเภอ 6เทียนทอง



 (นาย งามทอง ล่าอิน)
 ๐๓๓.๓๓๗ น.ย. ๐๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 1536

เรียน ผจก. กฟผ. ๓๙

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th





(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)
 รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

- 4 ม.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
 แผนผังแบบ 2 แผ่น
 ผลพ. - (สถานี -)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ ตั้งแต่เชิงสะพานคลองสุนัขหอน-ตรงข้ามแยกกระเช้าขาว
2. กำหนดวันที่ทำงาน 9 มิ.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 735/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 1 มิ.ย. 62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 1 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานี SMB,SMW และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	SMB-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
3	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		
4	SMB14VB-01	Auto	Manual		SMB		
5	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		
6	ย้ายโหลด SMB14 บางส่วนรับไฟจาก SMW02						
7	SMB4S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 วงเวียนท่าฉลอม
8	SMB4S-07	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.	SCADA	SF6 ตรงข้ามแยกกระเช้าขาว
9	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
10	SMB4S-03	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สค.	SCADA	SF6 เชิงสะพานสุนัขหอน
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานกฟจ.ทราบ						
12	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
14	SMB-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
15	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		
16	SMB14VB-01	Manual	Auto		SMB		
17	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW		
18	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	SMB-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
21	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		
22	SMB14VB-01	Auto	Manual		SMB		
23	SMW02VB-01	Auto	Manual		SMW		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G2						
26	SMB4S-03	ปลด+ล๊อคคาน	ล๊อค		สค.	SCADA	SF6 เติงสะพานสุนัขทอง
27	ย้ายโหลด SMB14 บางส่วนกลับจาก SMW02						
28	SMB4S-07	ปลด+ล๊อคคาน	ล๊อค		สค.	SCADA	ตรงข้ามแยกกระเช้าขาว
29	SMB4S-04	ล๊อค	ปลด		สค.	SCADA	วงเวียนท่าฉลอม
30	SMB-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
31	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		
32	SMB14VB-01	Manual	Auto		SMB		
33	SMW02VB-01	Manual	Auto		SMW		
34	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

เชิงสะพานวัดชีผ้าขาว
SMW2S-07

SMW2S-08
ปากทางชีผ้าขาว

SMW2S-11
บ้านเอื้ออาทร

SMB4S-03

เชิงสะพานสุนัขทอง(คตงน้ำมัน)

๑

← พินาศกุฎีเดิม

SMB4S-07

ตรงข้ามแยกกระเช้าขาว

ตรงข้ามวัดช่องลม
SMB4S-08

ศึกษาภาพถ่ายไปตอมกุฎีเดิม

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

SMW2S-07



ปลาทองน้ำขาว

SMW2S-08



SMW2S-11
ปลาหมอสี



SMB4S-03

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (กลางแจ้ง)



โครงการพัฒนาระบบ

SMB4S-07

เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ



เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

SMB4S-08

