



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA Public Electricity Authority

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ) ๑๓๓๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ 6 มิ.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.มธ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Breaker 115 KV. สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาคร.๑๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	-	๑๖ มิ.ย.๖๒	๐๙:๐๐	๑๖:๐๐	ขอ Open Breaker 115 KV. เพื่อตรวจสอบ เนื่องจากมีการ รั่วซึมของ Gas SF6	-	-	นายปิยะพร นิลทสอย ๐๘๕-๑๒๕๗๘๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายดำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง พล.บพ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕๒๕๖๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

S. S.
(นายสมหมาย สันต์วงษ์)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศฟ.) กฟผ.๓
เจียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMV448-21 จาก - ถึง -
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 743/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยงทศ อภิรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อังรอง พิษณุประเทพ

ยงทศ อภิรัตน์
(นาย ยงทศ อภิรัตน์)
ตำแหน่ง 4 กทท. นศ.๑

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบข.(ศฟ.) 1607
เจียน ศจก. กฟผ.๑๑ กฟผ. กทท.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี สมุทรสาคร ๑๙ 10)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานขอแล้วเสร็จ

นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 10						
กำหนดวันที่ทำงาน	16 มิ.ย. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	16 มิ.ย. 62	เวลา	16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SMV01YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	743/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝางเงิน				วันที่	10 มิถุนายน 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	10 มิ.ย. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 มิ.ย. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMV, SMA,KTA							
1	ย้ายโหลด SMV04 ไปรับไฟจาก SMA04						
2	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		R
3	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		
4	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
5	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
6	SMA04S-09	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 เลยกปากขอยพันรูวงษ์
7	SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV		R
8	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
9	ย้ายโหลด SMV05 ไปรับไฟจาก SMA11						
10	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R
11	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
12	SMA11VB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ฯ		-
13	SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV		R
14	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
15	ย้ายโหลด SMV01 ไปรับไฟจาก KTA08						
16	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
17	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
18	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
19	KTA08S-06	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 เยื้องโตโยตาซัวร์
20	SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		
21	ย้ายโหลด SMV03 ไปรับไฟจาก KTA09						
22	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing		SMV		R
23	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
24	KTA02S-07	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 บ.กรีนสปอร์ต

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV		
26	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
27	ย้ายโหลด SMV02 ไปรับไฟจาก KTA04						
28	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		R
29	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
30	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
31	KTA07S-03	ปลด	สับ		ศูนย์ฯ		SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
32	SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV		
33	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
34	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
35	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMV01YB-01	สับ	ปลด		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SMV01YS-01	สับ	ปลด		SMV		- ไบมีด 115 เควี
39	SW.load SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		
40	SW.load SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV		
41	SW.load SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV		
42	SW.load SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV		
43	SW.load SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV		
44	SMV01S-01/1	สับ	ปลด		SMV		DIS ภายในสถานี
45	SW.By pass SMVBR-01	ปลด	สับ		สค.		
46	SMA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
47	SMA11VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
48	KTA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
49	KTA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
50	KTA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
51	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose				เบรกเกอร์ 115 เควี
52	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
53	SMA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
54	SMA11VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
55	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
56	KTA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
57	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- -
58	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	ปลดโหลดของหม้อแปลง STASION SERVICE ออก				SMV		
61	SW.By pass SMVBR-01	สับ	ปลด		สค.		R
62	SMV01S-01/1	ปลด	สับ		SMV		DIS ภายในสถานี
63	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV		- ใบมีด 115 เควี
64	SMV01YB-01	ปลด	สับ		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	นำโหลดของหม้อแปลง STASION SERVICE เข้า				SMV		
66	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	SW.load SMVBR-01	ปลด	สับ		SMV		
69	SW.load SMVBR-02	ปลด	สับ		SMV		
70	SW.load SMVBR-03	ปลด	สับ		SMV		
71	SW.load SMVBR-04	ปลด	สับ		SMV		
72	SW.load SMVBR-05	ปลด	สับ		SMV		
73	ย้ายโหลด SMV04 คืบจาก SMA04						
74	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
75	SMVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
76	SMA04S-09	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 เลยกปากขอยพันรูวงษ์
77	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
78	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
79	SMA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		- -
80	ย้ายโหลด SMV05 คืบจาก SMA11						
81	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
82	SMVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
83	SMA11VB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		-
84	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
85	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
86	ย้ายโหลด SMV03 คืบจาก KTA09						
87	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
88	SMVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		
89	KTA02S-07	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 บ.กรีนสปอร์ท
90	SMVBR-03	Nonreclosing	Normal		SMV		
91	KTA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
92	ย้ายโหลด SMV01 ไปรับไฟจาก KTA08						
93	SMVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
94	KTA08S-06	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 เยื้องโตโยตาข้าว
95	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		
96	KTA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
98	ย้ายโหลด SMV02 คีนจาก KTA04						
99	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯ		
100	SMVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R
101	KTA07S-03	สับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
102	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		
103	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
104	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
105	KTA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching							

4/5 17 502/1

Handwritten notes and a faint stamp in the bottom right corner.