



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่..... 12 มิ.ย. 62

เลขที่

วันที่

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า ..บ้านโป่ง ๒ .. ตามบันทึก
จำนวน ..๑ .. แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ปลต ๑๑๕ เควี To Pea#2	๑๖ มิ.ย.๖๒	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	Correct Hot Clamp Bay line ๑๑๕ เควี To PEA#๒	BP2 70412	BP2 70417

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว .. ตำแหน่ง .. แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ ..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP2 70412 จาก BP2 70412 ถึง BP2 70417
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๗.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 749/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรนรงค์ สีตลภรณ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กค ยงยุทธ สีทอง

ฉัตรนรงค์ สีตลภรณ์
(กค ยงยุทธ สีทอง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **1605**
เรียน ผจก. กฟผ. ยบ๑

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

11 มิ.ย. 62
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง .. 1 .. แผ่น

แผนผังแนบ .. - .. แผ่น

ผจฟ. .. (สถานีฯ .. - ..)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตซ์

- | | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ บ้านโป่ง 2 ของ กฟผ. | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 มิ.ย. 62 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | Correct Hot Clamp Bay line ตามใบขอปฏิบัติงาน 749 |
| 4. เตรียมการสวิตซ์โดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน | | วันที่ 10 มิถุนายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตซ์โดย |  | | วันที่ 10 มิ.ย 62 |
| 6. อนุมัติสวิตซ์โดย |  | | วันที่ 11 มิ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตซ์โดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช, นายสิทธิชัย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตซ์						
2	แจ้งพนักงานสถานีฯบ้านโป่ง 2 ตรวจสอบสวิตซ์ใบมีด 115 เควี รหัส BPB4YS-01,03 ,BPB4BYS-03 อยู่ตำแหน่ง CLOSE						
3	BPB08YB-01	Auto	Manual		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BPB04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
7	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
8	BP2-70412	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BP2-70417	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด 115 เควี
10	BPB04YB-01	Manual	Auto		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	*** สิ้นสุดสวิตซ์ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อ EGAT ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	BPB04YB-01	Auto	Manual		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BPB08YS-01	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
15	BPB08YS-02	ปลด	สับ		BPB	-	ใบมีด 115 เควี
16	แจ้ง EGAT จ่ายไฟได้						
17	BP2-70417	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด 115 เควี
18	BP2-70412	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BPB08YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BPB08YB-01	Manual	Auto		BPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุดสวิตซ์ ***						



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0273/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 เควี
วันที่ 5 มิถุนายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง2

อุปกรณ์ Line 115 KV. To PEA #2 [BP2-70412 และ BP2-70417]

งานที่ทำ Correct Hot Clamp Bay Line 115 KV. To PEA #2

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.