



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(นพ) ๑๓๓๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ูท
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุญร์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 7 มิ.ย. 62

วันที่ 6 มิ.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๒
สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	หม้อแปลง TP2	๙ มิ.ย.๖๒	๐๙:๐๐	๑๖:๐๐	ขอตัดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP2 เพื่อเปลี่ยนไส้กรองของ Oil purifier x นกข๒๕๖๒ x ดึงรั้ง ONA 2&Vb-c1 ๑๐๓	ONA 049b-01	ONA 2&Vb-c1	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๘๕ ส.ก.ท.๖๑ ONA 2&Vb-c1

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.นพ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕๒๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กบข.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนุญร์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผดพ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผดพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ ONA-TP2 จาก ONA 49b-01 ถึง ONA 2&Vb-01
ในวันที่ 9 มิ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 753/๐2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุ ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย
7 มิ.ย.๖๒

รศพร อ้นดี (กบข.๓)
(๐๐๖.๖ หน. นว.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คพ) 1582

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นางสาวอรุษา - คัดดีพนา) - 7 มิ.ย. 2562

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นางสาวอรุษา - คัดดีพนา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 1 (ONA-TP2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มิ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนไส้กรองของ Oil purifier ตามใบขอปฏิบัติงาน 753/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 7 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 07-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/6/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมน โทง (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
1	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		Load = 10.50 MW
2	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		Load = 7.00 MW
3 ย้ายโหลด ONA-TP2 ไปรับไฟจาก ONA-TP1							
4	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		ขนานบัส
5	ONA02BVB-01	สับ	ปลด		ONA		INCOMMING 2
6	ONA04YB-01	สับ	ปลด		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
7	ONA04YS-01	สับ	ปลด		ONA		ใบมีด 115 KV
8	ONA04YS-02	สับ	ปลด		ONA		ใบมีด 115 KV
9	ONA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONA		INCOMMING 2
10	ONA02BVG-01	ปลด	สับ		ONA		
11 แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุด กบข.ก.3 ให้ปฏิบัติงานได้							
12	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13 เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟกลับ							
14	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		
15 ย้ายโหลด ONA-TP2 กลับคืนจาก ONA-TP1							
16	ONA02BVG-01	สับ	ปลด		ONA		
17	ONA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		ONA		INCOMMING 2
18	ONA04YS-02	ปลด	สับ		ONA		ใบมีด 115 KV
19	ONA04YS-01	ปลด	สับ		ONA		ใบมีด 115 KV
20	ONA04YB-01	ปลด	สับ		ONA		เบรกเกอร์ 115 KV
21	ONA02BVB-01	ปลด	สับ		ONA		INCOMMING 2
22	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		ขนานบัส
23	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
24	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							