



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บปบ.(คพ) รด.๖๖/๑๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนาว มหารมย์

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 62

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPB๑VB	๙ มิถุนายน ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB๑VB	จุดตัดเดิม A BPB๑S-๐๕	นายจรัส ศรีมงคล
๒	BPB๒VB		๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB๒VB	BPB๒S-๐๐ จุดตัดเดิม B	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนัตติ กองธรรม ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๗ โทร. ๐๘๑-๙๔๓๗๓๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนาว มหารมย์)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB1 จาก BPB1VB-01 ถึง DDE๑๐A หรือ BPB1S-05  
ในวันที่ ๙ ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 755/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPB2 จาก BPB2VB-01 ถึง DDE๑๐B หรือ BPB2S-06  
ในวันที่ ๙ ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภกานต์ วัฒนโพธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณสมชัย กองธรรม  
๖ ธ.ค. ๖๒  
๓๖๒

รทพร ดันดี/กองธรรมกิจ  
(๖๐๓.๖ แทน นพ.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คพ) 1578  
เรียน ผจก. กฟผ.๓ บปง.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)/


ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

๖ ธ.ค. ๖๒ (นางสาวอรรษา สักดิ์พวง) 513 ว่างแล้ว โทร line 32A

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านปากแรต		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-มิ.ย.-62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 755/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 6 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/6/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
6	TMK09VB-01	Auto	Manual		TMK		L = 3.90 MW
7	TMK10VB-01	Auto	Manual		TMK		L = 1.94 MW
8	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 3.45 MW
9	BPB02VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 0.77 MW
10	BPB11VB-01	Auto	Manual		BPB		L = 5.70 MW
11	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		L = 3.59 MW
12	ย้ายโหลด BPB01 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPA04						
13	BPB08S-09	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ปากซอยบ้านไทย
14	BPB01S-05	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปง.		SF6 หมู่ 3 ปากแรต
15	ย้ายโหลด BPB02 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก BPB11						
16	BPB02S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 หน้าสยามครีฟ
17	BPB02S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บปง.		SF6 ริมคลองท่าใหญ่
18	ย้ายโหลด BPB02 ที่เหลือ ไปจ่ายจาก TMK10						
19	BPB02S-04	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ปากทางเข้าสยามครีฟ
20	BPB02VB-01	สับ	ปลด		บปง.		
21	ย้ายโหลด BPB01 ที่เหลือ ไปจ่ายจาก TMK09						
22	BPB01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
23	BPB01VB-01	สับ	ปลด		บปง.		
24	BPB01S-01	สับ	ปลด		บปง.		Dis Pothead F1
25	BPB02S-01	สับ	ปลด		บปง.		Dis Pothead F2
26	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
27	BPB01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		Dis โรงงานลิ้มกวงเว้ง
28	BPB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		Dis โรงงานลิ้มกวงเว้ง
29	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการไล่นโหลดหม้อแปลงตั้งแต่จุดตัด DDE ถึง Dis BPB01S-02 และ BPB02S-02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อช่างหน้างานทำการไลนไหลดหม้อแปลงตั้งแต่จุดตัด DDE ถึง Dis BPB01S-02 และ BPB02S-03 แล้วเสร็จ						
31	แจ้ง Hotline ให้ทำการตัด DDE จุด A และจุด B ได้						
32	เมื่อ Hotline ทำการตัด DDE จุด A และจุด B แล้วเสร็จ						
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
37	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
38	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
39	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
40	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
41	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
42	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
43	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
44	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
45	TMK09VB-01	Manual	Auto		TMK		
46	TMK10VB-01	Manual	Auto		TMK		
47	BPB11VB-01	Manual	Auto		BPB		
48	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA		
49	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
50	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
53	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G3						
54	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G4						
55	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G5						
56	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G6						
57	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
58	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
59	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
60	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
61	TMK09VB-01	Auto	Manual		TMK		
62	TMK10VB-01	Auto	Manual		TMK		
63	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		
64	BPB02VB-01	Auto	Manual		BPB		
65	BPB11VB-01	Auto	Manual		BPB		
66	BPA04VB-01	Auto	Manual		BPA		
67	แจ้ง Hotline ให้ทำการจี้ม DDE จุด A และจุด B ได้						
68	เมื่อ Hotline ทำการจี้ม DDE จุด A และจุด B แล้วเสร็จ						
69	BPB01S-02	ปลด	ล๊اب		บปง.		Dis โรงงานลี้มกวงเว้ง
70	BPB02S-02	ปลด	ล๊اب		บปง.		Dis โรงงานลี้มกวงเว้ง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	BPB01S-01	ปลด	สับ		บปง.		Dis Pothead F1
72	BPB02S-01	ปลด	สับ		บปง.		Dis Pothead F2
73	ย้ายโหลด BPB02 ที่เหลือ กลับจาก TMK10						
74	BPB02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		บปง.		
75	BPB02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ปากทางเข้าสยามครีฟ
76	ย้ายโหลด BPB01 ที่เหลือ กลับจาก TMK09						
77	BPB01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		บปง.		
78	BPB01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 รัตนช่างยนต์
79	ย้ายโหลด BPB01 (บางส่วน) กลับจาก BPA04						
80	BPB01S-05	ปลด	สับ		บปง.		SF6 หมู่ 3 ปากแตร
81	BPB08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ปากซอยบ้านไทย
82	ย้ายโหลด BPB02 (บางส่วน) กลับจาก BPB11						
83	BPB02S-06	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ริมคลองท่าใหญ่
84	BPB02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 หน้าสยามครีฟ
85	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
86	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
87	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
88	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
89	TMK09VB-01	Manual	Auto		TMK		
90	TMK10VB-01	Manual	Auto		TMK		
91	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		
92	BPB02VB-01	Manual	Auto		BPB		
93	BPB11VB-01	Manual	Auto		BPB		
94	BPA04VB-01	Manual	Auto		BPA		
95	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

