



Switching Deadline

วันที่ 7 มิ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.๑๖.(ปบ.) ๐๘๒๖ /
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาณุเจริญบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV. กจ.๒	๑๐ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๐๐	ตัดต้นไม้ใกล้สายส่ง	สถานีพนมทวน	สถานี ภาณุฯ ๒	นายสาธิต แผลมสุวรรณกุล โทร ๐๖๕๒๖๘๕๒๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านหัวหิน.....ข้างโรงแรมมันตรา.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิภพเขียว ตำแหน่ง วิศว.๖.๕.ปบ. โทร ๐๘๕๔๙๙๕๒๕๐๘.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


 ลงชื่อ.....(นายพงศภัฏพันธ์ุเชื้อฮ้อ)
 (.....ผจก.กฟภ.กจ.....)
 ตำแหน่ง - ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ MEHV จาก KCB ถึง PTU
ในวันที่ 10 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 760/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....


พนักงานศูนย์ นาย สักดิ์สิทธิ์ 100๘๗๒๐๓๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑๖๕๒๖๘๕๒๕๕ พิภพเขียว
7 มิ.ย. 62
n=2


สถาพร ตันตักถนงกิจ
(๑๐/๖ ๒๕๖๒ นว.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ 1584

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. คฟภ. กจ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. ๕ (สถานี PTU)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)
ผศฟ.๑๖-(rev.๐๑/๒๕๖๐)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)
- 7 มิ.ย. 2562

- 7 มิ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าเคหะฯ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ใกล้สายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 760/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 7 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 07-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7/6/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	PTU04YB-01	Auto	Manual		PTU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB03YB-01	Auto	Manual		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	"OFF" SCL สถานีฯ PTU						
5	แจ้งพนักงานสถานีฯ PTU ตรวจสอบใบมีด 115 เควี PTU02YS-01,02YS-02 ให้อยู่สถานะสับ โหว์ "CLOSE"						
6	-ย้ายโหด 115 เควี สถานีฯ PTU ไปรับไปจากสถานีฯ TMK						
7	PTU02YB-01	ปลด	สับ		PTU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU	-	ใบมีด 115 เควี
10	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU	-	ใบมีด 115 เควี
11	แจ้ง กฟจ.กจ. ตรวจสอบ LBS รหัส KCB02YS-12 (หมู่บ้านเอื้ออาทร) สถานะใบมีดจากทั้ง 3 เฟส Indicator โหว์ "Open" ทั้ง 3 เฟส						
12	-เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
13	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 เควี
16	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 เควี
17	KCB03YS-07	สับ	ปลด		KCB	-	ใบมีด 115 เควี
18	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
19	PTU02YB-01	Manual	Auto		PTU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้							
21	PTU02YB-01	Auto	Manual		PTU	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
23	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB	-	ใบมีด 115 เควี
24	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KCB03YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
26	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
27	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
28	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	-ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ PTU กลับจากสถานีฯ TMK						
31	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	"ON" SCL สถานีฯ PTU						
34	PTU04YB-01	Manual	Auto		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	KCB03YB-01	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

