

Switching Deadline  
วันที่ 12 มิ.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนที่อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบจำหน่าย  
ไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5,9,10 สพ.	15/06/62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน Dis & SF6	SPA05S-02 SPA10S-02 DIS(ชั่วคราว) แยกแขวง F9		นายทศพงศ์ กาทอง โทร.๐๙๑-๘๕๗๗๕๓๓
๒.	8สพ. 5ตจ.	16/06/62	09.00	16.00	แก้ไขจุดร้อน Dis & SF6	SPA08S-03 DQA05S-03		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๙๙-๐๐๘๗๕๕๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 5,9,10 จาก SPA5S-02 SPA10S-02, Dis ซึ่งถาวรและแขวงของ SPA-9  
ในวันที่ 15 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 769/๖2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SPA8, DQA5 จาก SPA8S-03, DQA5S-03  
ในวันที่ 16 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย   
ประสานงานการขอตัดไฟกับ เอี่ยมสกุล  
1๐ มิ.ย. 62

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)  
รจก. กฟภ.สพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1636  
เรียน ผจก. กฟภ. สพ.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

12 มิ.ย. 62  
(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกแขวงการทาง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15,16 มิ.ย.62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 769/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย				วันที่	11 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิธ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	วันที่ 15 มิ.ย.62 แก้ไขจุดร้อน SPA5S-02 (DIS อุวัลลภ), SPA10S-02 (DIS หน้าสถานี) , DIS ชั่วคราวแยกแขวงการทางไลน์ SPA09						
3	วันที่ 16 มิ.ย.62 แก้ไขจุดร้อน SPA8S-03 (DIS ศาลเจ้าแม่ทับทิม) , DOA5S-03 (SF6 วัดอินเกษม)						
4	งานวันที่ 15 มิ.ย.62						
5	แก้ไขจุดร้อนที่ SPA10S-02 DIS หน้าสถานี						
6	ย้ายโหลด SPA 10 ไปจ่ายจาก SPA 1						
7	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.0 MW
10	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.2 MW
11	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
12	SPA01S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
13	SPA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานี
14	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
15	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA10S-02 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
18	หลังจากชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA10S-02 เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
19	แก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-02 (DIS อุวัลลภ) ต่อ						
20	ย้ายโหลด SPA 10 กลับจาก SPA 1						
21	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.0 MW
24	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.5 MW
25	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SPA10S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
27	SPA01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วัดใหม่สุวรรณภูมิ
28	ย้ายโหลด SPA 5 ไปจ่ายจาก SPA 9						
29	SPA05S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกแฉวงการทาง
30	SPA05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS อุวัลลภ
31	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
32	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
35	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
36	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-02 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
37	หลังจากชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA5S-02 เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
38	แก้ไขจุดร้อนที่ DIS ชั่วคราวแยกขวงการทางไลน์ SPA09 ต่อ						
39	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
40	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
41	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 4.2 MW
42	ย้ายโหลด SPA 5 กลับจาก SPA 9						
43	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		- ขนานบัส
44	SPA05S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS อุวัลลภ
45	SPA05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกแฉวงการทาง
46	ย้ายโหลด SPA 9 ไปจ่ายจาก SPA 10						
47	SPA09S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 เจริงสะพานท่าจีน
48	DIS ชั่วคราวไลน์ SPA 9	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกขวงการทาง
49	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
51	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
52	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS ชั่วคราวแยกขวงการทางไลน์ SPA09 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3						
53	หลังจากชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS ชั่วคราวแยกขวงการทางไลน์ SPA09 เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
54	ย้ายโหลด SPA 9 กลับจาก SPA 10						
55	DIS ชั่วคราวไลน์ SPA 9	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราวแยกขวงการทาง
56	SPA09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 เจริงสะพานท่าจีน
57	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
58	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
	สิ้นสุด Switching วันที่ 15 มิ.ย.62						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	วันที่ 16 มิ.ย.62 แก้ไขจุดร้อน SPA8S-03 (DIS ศาลเจ้าแม่ทับทิม) , DOA5S-03 (SF6 วัดอินเกษม)						
60	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
61	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 6.8 MW
62	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.1 MW
63	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
64	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
65	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
66	ย้ายโหลด SPA 5 กลับจาก SPA 9						
67	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
68	DOA09S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษศาสตร์
69	DOA09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ม.ทวีสิน
70	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
71	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
72	SPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS เขิงสะพานท่าจีน
73	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
75	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
76	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
77	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA8S-03 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
78	หลังจากชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SPA8S-03 เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
79	แก้ไขจุดร้อนที่ DOA5S-03 (SF6 วัดอินเกษม) ต่อ						
80	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
81	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
82	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 5.0 MW
83	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
84	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
85	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 2.1 MW
86	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
87	ย้ายโหลด SPA 5 กลับจาก SPA 9						
88	SPA08S-03	ปลด	สับ		สพ.		DIS เขิงสะพานท่าจีน
89	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ้มประตูวัดบางปลาหมอ
90	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
91	DOA09S-04	ปลด	สับ		สพ.		DIS ม.ทวีสิน
92	DOA09S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ม.สวนพฤษศาสตร์
93	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา

