



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการพลังงาน

Switching Deadline

วันที่ 13 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กทส.(ปบ) ๑๖๑๑ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กัวทรงแสน

ด้วยการไฟฟ้า ก.กัวทรงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อย้ายจุดจัมพ์ พิคเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า ก.กัวทรงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA06	14 มิ.ย. 62	09.30 น.	15.30 น.	ตัดคืนโมทีที่คร่อมสายแรงสูง	KSA6R-02 แยกถนนจิก	สุคโธน์	นายพิชญ ภาคพญา ท.ป.บ. โทร. 081-279-8842
๒.								
๓.								
๔.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มี ๒,๑๘,๒๓ ๓.ทุ่งจอกนก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์วินทร์ วิจิตรชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๒ โทร. ๐๘๑-๙๘๖๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสข่าวดู ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าวดู ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าวดู  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กัวทรงแสน จ.๕.๒๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กทส.๓

เวียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเตอร์ KSA06 จาก KSA6R-02 ถึง ๑๖ โคน  
ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๑๙/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิคเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พุทธิพงษ์ ฝ่ายจ.๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์วินทร์ วิจิตรชานนท์

น.ว.น.ท. ๑๖๖๓๐๖  
(๑๐๖๓๐๖ น.ว.น.ท.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1603

เวียน ผจก. กฟอ. กทส.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

11 มิ.ย. 62  
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ แยกหนองจิก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-มิ.ย.-62	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	15.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้ที่คร่อมสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	774/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	10 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>หวัณภร สุขภักดิ์</i>			วันที่	10 มิ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<i>[Signature]</i>			วันที่	11 มิ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
3	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R หนองจิก
4	KSA06R-02	สับ	ปลด		กพส.		R หนองจิก
5	ดึงห้วงเหล็กลงปลดใบมีดด้านออกไลน์ KSA06R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
6	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.กพส.ทราบ						
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					กพส.	
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					กพส.	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					กพส.	
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					กพส.	
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	สับใบมีดด้านออกไลน์ KSA06R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส พร้อมดันห้วงเหล็กลง						
14	KSA06R-02	ปลด	สับ Nonreclosing, ALT		กพส.		R หนองจิก
15	KSA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R หนองจิก
สิ้นสุด Switching							

