



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.บป. (บ.บ.) ๑๕๕๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว.
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัตินิเทศงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM ๔	๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย	รีโคลสเซอร์ NOM ๔R-๐๒ สี่แยกวัดปลัก แรด	ปลายสาย (ศาล เจ้าแม่เบ็กไพร)	นายจรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... รีโคลสเซอร์ NOM ๔R-๐๒ - ปลายสาย (ศาลเจ้าแม่เบ็กไพร)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมนิต กองธรรม ตำแหน่ง พงษ.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๕๗๗๗๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บ.บ.ง.ปฏิบัตินิเทศงานแทน ผจก.บ.บ.ง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NOM 4 จาก NOM 4R-02 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 790/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณจรัส ๑๕๕๒/๒๕๖๒
14 มิ.ย. 62

ก. 3

กฟภ. บ้านโป่ง
(๐๐/ก. 6 โทร นว. ๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายวัฒนา มหารมย์) 17 มิ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สี่แยกวัดปลักแรด- ศาลเจ้าแม่เบ็กโพร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-มิ.ย.-62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	790/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	14 มิ.ย. 62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>รทพร</i>			วันที่	14 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
2	NOM04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R สี่แยกวัดปลักแรด
3	NOM04R-02	สับ	ปลด		บปง.		R สี่แยกวัดปลักแรด
4	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ ออกทั้ง 3 เฟส						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
9	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
10	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
13	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ เข้าทั้ง 3 เฟส						
14	NOM04R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, Alt		บปง.		R บ้านปลักแรด
15	NOM04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R บ้านปลักแรด
16	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						