



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.สีมมเพาเวอร์, บ.เครน, บ.เวสต์โอฟเพาเวอร์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30-มิ.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	791/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	22 มิถุนายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 มิ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 มิ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 16 MW
3	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 17 MW
4	KSA01VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 1.8 MW
5	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 0.9 MW
6	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 1.8 MW
7	KSA08VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 1.8 MW
8	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		- โหลด 5.8 MW
9	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
10	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		โหลด 6.0 MW
11	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
12	TKK02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต
13	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก KSA01						
14	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, Alt, GND		กพส.	SCADA	R กม.29
15	KSA06R-04	Normal	Nonreclosing, Alt, GND		กพส.	SCADA	R ร.ร.การบิน
16	KSA01S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกบ้านกลุ่ม 79
17	KSA06R-04	สับ	ปลด		กพส.		R ร.ร.การบิน
18	แจ้งกพอ.กพส.ตรวจสอบ SF6 KSA6S-09, KSA1S-09 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ล็อคคาน						
19	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วน และ KSA09 บางส่วนรับไฟจาก SPN07						
20	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
21	KSA03S-15	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านชาวไร่
22	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้าม ปตท.หนองผัก
23	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
24	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
25	KSA09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		SF6 ปักจักร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนรับไฟจาก KSA09						
27	KSA03S-29	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ. JBF
28	KSA06S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทาง กม.29 บางกอกกรีนเพาเวอร์
29	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วน รับไฟจาก SPO06						
30	KSA01S-12	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ้านทะเลบก
31	KSA01S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจการบิน
32	ย้ายโหลด สถานี SPO รับไฟจาก สถานี UTG						
33	ตรวจสอบ Sw. ไบมีด SPO03YS-01,02 และ BYS-01 ให้อยู่ในตำแหน่ง สับ						
34	SPO01YB-01	Auto	Manual		SPO		
35	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		
36	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		
37	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO		Sw. ไบมีด 115 kv
38	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO		Sw. ไบมีด 115 kv
39	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
40	KSA01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS คลองประปา
41	Dis ชั่วคราว KSA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทาง กม.29 (กลาง)
42	Dis ชั่วคราว KSA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS UG แยก กม.29 (ปลดอยู่แล้ว)
43	KSA09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดทุ่งกระพังโหม
44	KSA03S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หมู่บ้านมาลัยแมน
45	KSA01S-21	สับ	ปลด		กพส.		DIS หนองผัก บ.สีมุ่มพาวเวอร์
46	KSA09S-14	สับ	ปลด		กพส.		DIS หนองผัก บ.เครน
47	KSA01S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 บ.สีมุ่มพาวเวอร์
48	KSA09S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 บ.เครน
49	D/O KSA1F-21	สับ	ปลด		กพส.		โครงการผลิตไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริ
50	ดับไฟระบบ 115 kv บ.เวสต์ 4 เวลา 08.00 น. (ติดต่อบ.เวสต์ 4 ก่อนทำการดับไฟ)						
51	แจ้งบ. เวสต์ 4 ปลดขนานออก						
52	KSA01YB-02	สับ	ปลด		กพส.		เซอร์กิตสวิตเซอร์ บ.เวสต์ 4
53	KSA01YS-02	สับ	ปลด		กพส.		Sw. ไบมีด 115 kv
54	KSA01YS-03	สับ	ปลด		กพส.		Sw. ไบมีด 115 kv
55	เมื่อทางบ.สยามทรีค เรเดียล พร้อมให้ดับไฟเพื่อย้ายไปจ่ายจาก สถานีฯ ดอนตูม เวลา 09.30 น.						
56	ตรวจสอบ Sw. ไบมีด DTM04YS-01,02 ให้อยู่ในตำแหน่ง สับ						
57	KS-7022	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 115 kv
58	KS-7027	สับ	ปลด		EGAT		Sw. ไบมีด 115 kv
59	KSA01YS-07	สับ	ปลด ล็อคคาน		บล.		AB. 115 kv หน้าสยามทรีค
60	เมื่อทางบ.สยามทรีค เรเดียล พร้อมรับไฟ						
61	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DTM		เบรกเกอร์ 115 kv
62	DTM04YB-01	Manual	Auto		DTM		เบรกเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	แจ้งบ.สยามทรีคให้ทำการเดินโหลดได้						
64	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.กพส.ทราบ						
65	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1				กพส.		
66	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2				กพส.		
67	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3				กพส.		
68	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G4				กพส.		
69	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G5				กพส.		
70	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G6				กพส.		
71	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G7				กพส.		
72	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G8				กพส.		
73	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G9				กพส.		
74	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G10				กพส.		
75	KS KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
76	KS KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
77	KSA01VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
78	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
79	KSA06VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
80	KSA08VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
81	KSA09VB-01	Manual	Auto		KSA		- -
82	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R กม.29
83	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
84	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
85	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
86	TKK02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
87	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
88	KS KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
89	KS KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
90	KSA01VB-01	Auto	Manual		KSA		- -
91	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		- -
92	KSA06VB-01	Auto	Manual		KSA		- -
93	KSA08VB-01	Auto	Manual		KSA		- -
94	KSA09VB-01	Auto	Manual		KSA		- -
95	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
96	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
97	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
98	TKK02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.		R วัดศรีเฉลิมเขต

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing,Alt,GND		กพส.	SCADA	R กม.29
100	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				กพส.		
101	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				กพส.		
102	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				กพส.		
103	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				กพส.		
104	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				กพส.		
105	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6				กพส.		
106	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G7				กพส.		
107	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G8				กพส.		
108	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G9				กพส.		
109	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G10				กพส.		
110	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
111	แจ้งกพอ.กพส.ตรวจสอบ SF6 KSA6S-09 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ปลดล๊อคคาน						
112	D/O KSA1F-21	ปลด	สับ		กพส.		โครงการผลิตไฟฟ้าตามแนวพระราชดำริ
113	KSA01S-22	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ.สีมุ่มพาวเวอร์
114	KSA09S-15	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ.เครน
115	KSA01S-21	ปลด	สับ		กพส.		DIS หนองพิก บ.สีมุ่มพาวเวอร์
116	KSA09S-14	ปลด	สับ		กพส.		DIS หนองพิก บ.เครน
117	KSA01S-08	ปลด	สับ		กพส.		DIS คลองประปา
118	Dis ชั่วคราว KSA06	ปลด	สับ		กพส.		DIS ปากทาง กม.29 (กลาง)
119	KSA09S-10	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้ามวัดทุ่งกระพังโหม
120	KSA03S-12	ปลด	สับ		กพส.		DIS หมู่บ้านมาลัยแมน
121	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนกลับจาก SPO06						
122	KSA01S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ป้อมตำรวจการบิน
123	KSA01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 บ้านทะเลบก
124	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนกลับจาก KSA09						
125	KSA06S-07	ปลด	สับ		กพส.		DIS ปากทาง กม.29 บางกอกกรีนเพาเวอร์
126	KSA03S-29	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ. JBF
127	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วน และ KSA09 บางส่วนกลับจาก SPN07						
128	KSA09S-11	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ปีกจักร
129	KSA03S-19	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา
130	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนानบัส
131	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		กพส.		DIS ตรงข้าม ปตท.หนองพิก
132	KSA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านชาวไร่
133	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
134	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA01						
135	KSA06R-04	ปลด	สับ Nonreclosing, ALT, GND		กพส.		R ร.ร.การบิน

