



กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.ค.บข.(บข) ๑๘๘๑  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์ตันพิทา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ออก.บข.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า... ตามแผนผังตั้งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๓ กจ.	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น	๑๗.๐๐ น	ทาดสาย ๑๘๕ ค.ม.ม.	Dissa ชั่วคราว ตรงข้ามป้อม ตำรวจหนองบัว	SF6 KCA35-14 ตรงข้ามโรงงานไม้ สวน	นายสุวิทย์ จำปาลี 098-2631489

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ...ตรงข้าม. วงศ์ตันพิทา ม้วนทุเรียน..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พิกัดเขียว ตำแหน่ง ... โทร. ๐๘๑-๙๙๙๕๒๕๐๙..

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายพงศ์ภูมิ ใจชัย)   
ตำแหน่ง ผอ.ก.ค.บข. กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพค.๓  
เรียน ออก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด KCA03 จาก SF6 KCA35-14 ถึง Dis ใ้ตรงข้ามป้อมตำรวจ  
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 799 นทพ.บข.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย นทพ.บข. (ก.๓) ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเสกสรรค์ พิกัดเขียว  
24 มิ.ย. 62

นทพ.บข. (ก.๓) (๐๘๑. 6 ๑๓๓ นทพ.บข.)

สำหรับผู้อนุมัติ

1683

ที่ ก.๓ ก.บข.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.ค.บข.

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

  
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)


ผคฟ.๐๖-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ร.ก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.บข.(ก.๓)


17 มิ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
นทพ.บข. ๐๑ มิ.ย. ๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้าม ราชภัฏกาญจน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-มิ.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 794/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 14 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
2	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		-
3	KCA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานไม่รวม
4	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
5	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
6	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		-
7	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
8	เมื่อชุดทำงานแล้วเสร็จพร้อมรับไฟ						
9	KCA03VB-01	Auto	Manual		KCA		-
10	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	KCA03S-14	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามโรงงานไม่รวม
13	KCA03VB-01	Manual	Auto		KCA		-
สิ้นสุด Switching							

