



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 2892  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์หันทา  
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตามรกด

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ภพอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕ SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAU๐๓	๒๓ มิ.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูง	Disชั่วคราวหน้า ชุมชนโรงหล่อ	OYL๖S-๑๐	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.อุตสาหกรรมอาหารไทยถึงชุมชนโรงหล่อ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พ.ช.ท โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนิรันดร์ จินตามรกด)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ภพอ.สามพราน

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ SAU3 จาก Dis ชั่ว. ชุมชนโรงหล่อ ถึง OYL๖S-1๐  
ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 998/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัต บุญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วัลลภ สุวรรณศรี

(นาย วัลลภ สุวรรณศรี)  
๐๘๙-๖๑๑๑๑๑๑๑

สำรับผู้อนุมัติ 1691

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. ๓๗๐. 2๗๖.

อก.บ.ช.(ก.๓)/อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์

ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ชุมชนโรงหล่อ - อุตสาหกรรมอาหารไทย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 มิ.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บล. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 798/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 16 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กฟอ.บล. วันที่ 16 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.							
1	SAU03VB-01	ON" Auto Reclos	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
2	Dis ชค.ชุมชนโรงหล่อ	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพร.		
3 แจ้ง กฟอ.สพร.ตรวจสอบ SF6 OYL06S-10 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมลือคคาน แล้วแจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สพร.ทราบ							
4 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1							
5 แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2							
6 แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
7	SAU03VB-01	OFF" Auto Reclos	"ON" Auto Reclose		SAU		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
8 หลังจาก กฟอ.สพร. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ							
9	SAU03VB-01	ON" Auto Reclos	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
10 แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1							
11 แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2							
12	Dis ชค.ชุมชนโรงหล่อ	ปลด	สับ		สพร.		
13	SAU03VB-01	OFF" Auto Reclos	"ON" Auto Reclose		SAU		-
สิ้นสุดสวิตชิง							

งานตีไฟตู้แรงดันที่ 23 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเสาแรงสูง

