



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กบ.) ๖๖๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ น่วมตร

Switching Deadline

วันที่ 19 มิ.ย. 62

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.ท่ามะกอก๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMU05	22 มิ.ย.2562	08.00	16.30	ปักเสาเข็มโลน และพาดสาย แรงสูง	สถานีท่ามะกอก 2	DISชั่วคราว ตรงข้าม อบต.หนองกระทุ่ม	นายศิริพงษ์ หาเครือ ๐๘-๗๔๐๔๓๒๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่๑,๒ ต.หนองลาน -บ้านหนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ผจก.ปบ. โทร. ๐๘๑๕๗๒๘๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ น่วมตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ TMU05 จาก TMU BR-05 ถึง Dis ต. หนองกระทุ่ม
ในวันที่ 22 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 800/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะศักดิ์ รัตนตรัส ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์

(นาย กฤษณะศักดิ์ รัตนตรัส)
อก.๖ ๒๕๖๒.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

1694

ที่ ก.๓ กบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ท่าเรือ, กฟส.กร.

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี TMU)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐7-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

17 มิ.ย. 2562
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หนองลาน - บ้านหนองกระทุ่ม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 มิ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 800/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 16 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายจนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	-
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing		TMU	-	-
5	ย้ายโหลด TMU05 ไปจ่ายจาก KSA06						
6	KSA06R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing +ALT		กฟส.	R	พระแทน
7	TMUBR-05	สับ	ปลด		TMU	-	-
8	แจ้งพนักงานสถานีท่ามะกา 2 ปลดใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser รหัส TMUBR-03 ออกทั้ง 3 เฟส						
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.	DIS	ตรงข้าม อบต. หนองกระทุ่ม
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
14	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU	-	-
15	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
16	KSA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟส.	R	พระแทน
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
21	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	-
22	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
23	KSA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	R	พระแทน
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทร.	DIS	ตรงข้าม อบต. หนองกระทุ่ม
26	ย้ายโหลด TMU05 กลับจาก KSA06						
27	แจ้งพนักงานสถานีท่ามะกา 2 สับใบมีดด้านออกไลน์ ของ Recloser รหัส TMUBR-03 เข้าทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	TMUBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		TMU		-	-
29	KSA06R-01	สับ	ปลด		กพส.		R	พระแท่น
30	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-	-
31	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
32	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.ททร.(กป)/ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ทผ.กป

ตามอนุมัติที่ ก.ทท.กวว.(วร.) ๑๐๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๖ สค. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณสถานีท่ามะกา๒ถึงสุดเขต(TMU๐๕).หมู่ที่ ๑,๒ ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๕ ต้น

๒. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๒.๐๐๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๐๐
น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการ
ดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ TMU๐๕ จากสถานีท่ามะกา๒ ถึง DISชั่วคราวตรงข้าม อบต.หนองกระทุ่ม

โดยมอบหมายให้ นายศิริพงษ์ หาเครือ พงช.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และ เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)
พงช.๕.กฟส.ท่าเรือ

ทผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายยศพัทธ์ บัญต)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ