



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ น.ปอ. (ป.บ) ๒๐๒๒ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

Switching Deadline

วันที่ 27 มิ.ย. 62

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บ.บง.ปฏิบัตินิตงานแทน ผ.จก.บ.บง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB๑๐VB	๑ ก.ค.๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	BPB๑๐S-๐๓	BPB๑๐S-๐๓	นายจรัส ศรีมงคล
			๑๑.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	BPB๑๐S-๐๕	BPB๑๐S-๐๕	
๒.	BPA๐๒VB	๒ ก.ค.๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	BPA๐๒S-๐๕	BPA๐๒S-๐๕	
			๑๑.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน	BPA๐๒S-๐๗	BPA๐๒S-๐๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนิต กอจธรรม ตำแหน่ง พงษ.ระดับ ๗ โทร ๐๘๑-๙๔๓๗๓๗๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.  มีโอกาสชำรุด ๑.  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) บ.บง.ปฏิบัตินิตงานแทน ผ.จก.บ.บง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ BPB10 จาก BPB10s-03, 10s-05 ถึง 17 มิ.ย. 62  
ในวันที่ 17.๖.๖2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 802/62  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ BPA๐๒ จาก BPA๐๒s-05, 2s-07 ถึง 17 มิ.ย. 62  
ในวันที่ 20.๖.๖2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสงค์ ธิกุลนรินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมนิต กอจธรรม

นาย ประสงค์ ธิกุลนรินทร์  
ว.จก. 610 น.ว.น.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 1794  
เรียน ผ.จก. (ก.๓) กฟภ.๓ ม.๒  
อก.บช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

กฟภ. 27 มิ.ย. 2562  
(นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโป่ง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-2 ก.ค. 62	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 802/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 26 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	<b>แก้ไขจุดร้อนที่ Dis BPB10S-03 บริเวณ บั้มแก๊ส</b>						
3	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
6	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
7	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	-
8	BPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
9	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
10	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
11	<b>ย้ายโหลด NPU09 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA01</b>						
12	BPA01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Reclose		BPA	-	-
13	BPA01S-05	ล๊ับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าแลคตาชอย
14	<b>ย้ายโหลด BPA10 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA01</b>						
15	BPBBVB-01	ปลด	ล๊ับ		BPB	-	ขนานบั๊ส
16	BPA04S-13	ปลด	ล๊ับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
17	BPA01S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บปง.	SF6	โรงสี
18	BPB10S-03	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบั๊สเตอร์)		บปง.	DIS	บั๊มแก๊ส
19	BPBBVB-01	ล๊ับ	ปลด		BPB	-	ขนานบั๊ส
20	BPA04S-13	ล๊ับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
24	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
25	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	-
26	BPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
27	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
28	<b>ขณะทำงานให้ "OFF" Auto Reclose ของ BPB10VB-01 และ BPA01VB-01 ไว้</b>						
29	<b>แจ้งปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ Dis BPB10S-03 บริเวณ บั้มแก๊ส ได้</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>***สิ้นสุด Switching ช่วงแรกวันที่ 1 ก.ค. 62***</b>							
30	เมื่อแก้ไขจุดร้อนที่ Dis BPB10S-03 แล้วเสร็จพร้อมทำที่ SF6 BPB10S-05 ต่อ						
31	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
32	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
33	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
34	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	-
35	BPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
36	ย้ายโหลด BPA10 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA01						
37	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB	-	ขนานบัส
38	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
39	BPB10S-03	ปลด	สับ		บปง.	DIS	บัสแก๊ส
40	BPB10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	เจริญกิจ (ล่าง)
41	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB	-	ขนานบัส
42	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
43	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
44	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
45	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
46	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA	-	-
47	BPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
48	ขนะทำงานให้ "OFF" Auto Reclose ของ BPB10VB-01 และ BPA01VB-01 ไว้						
49	แจ้งปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 BPB10S-05 บริเวณ เจริญกิจ (ล่าง) ได้						
<b>***สิ้นสุด Switching ช่วงที่สองวันที่ 1 ก.ค. 62***</b>							
50	เมื่อแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 BPB10S-05 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
51	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
52	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
53	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
54	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
55	ย้ายโหลด BPA10 บางส่วนกลับจาก BPA01						
56	BPB10S-05	ปลด	สับ		บปง.	SF6	เจริญกิจ (ล่าง)
57	BPA01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	โรงสี
58	ย้ายโหลด NPU09 บางส่วนกลับจาก BPA01						
59	BPA01S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 หน้าแลคตาซอย
60	BPA01VB-01	สับ	ปลด		BPA	-	-
61	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
62	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
63	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
64	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-
65	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-

