



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 มิ.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๑๕๒๘/๒๕๖๒ วันที่ 10 มิ.ย. 2562
 ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้า.....สวนพรวน๓ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสิ่งเขย่งแบบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๓ มิ.ย. ๖๒	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโหนด CB 115 KV. รหัส SAU1YB-01 เพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง	SAU1YS-01	SAU1BVB-01	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7894

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายฮ่าง ตันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ทพ.บพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

∴ ๕๖๖ ๑๖ พ SAU03 ๖ มิ.ย. ๖๒

(นายอนันท์ กาญจนอุปถัมภ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ - จาก SAU1YS-01 ถึง SAU1BVB-01
 ในวันที่ 23 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 509

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ วัฒนโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ศูนย์ปบ.บข. ๖๓๓๐๐

๒๐ มิ.ย. ๖๒
ก>๒

กทพร ตันดิลกธรรมกิจ

(๑๐๖. 6 แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 1748

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ..... แผ่น

คคฟ. 2 (สถานี SAU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

21 มิ.ย. 2562

(นางสาวอรอุษา - ตักดีพเนา)

ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 3 (๖๖๗๖)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-มิ.ย.-62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลง TP1 ตามใบขอปฏิบัติงาน 809/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 20 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		
3	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
4	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
5	SAU02VB-01	Auto	Manual		SAU		L = 3.5 MW
6	SAU03VB-01	Auto	Manual		SAU		L = 4.1 MW
7	SAU04VB-01	Auto	Manual		SAU		L = 2.8 MW
8	SAU05VB-01	Auto	Manual		SAU		L = 3.7 MW
9	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		L = 3.1 MW
10	SAC01VB-01	Auto	Manual		SAC		L = 1.7 MW
11	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		L = 1.8 MW
12	ย้ายโหลด SAU04 ไปจ่ายจาก OYI01						
13	OYI01S-13	ปลด	สับ		สพร.		SF6 โรงบ่มรีเจนซี
14	SAU04VB-01	สับ	ปลด		SAU		
15	ย้ายโหลด SAU01 และ SAU02 ไปจ่ายจาก SAC01						
16	PMB06S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ช.บางเตย 2
17	ย้ายโหลด SAU03, SAU05 ไปจ่ายจาก SAC06						
18	PMB01S-21	ปลด	สับ		สพร.		DIS โรงแรมรีโซเทล (ฝั่งปิ่นเกล้า)
19	SAU02VB-01	สับ	ปลด		SAU		
20	SAU01BVB-01	สับ	ปลด		SAU		เบรกเกอร์ Incom
21	SAU01YB-01	สับ	ปลด		SAU		เบรกเกอร์ 115 kv
22	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		
23	SAU01YS-01	สับ	ปลด		SAU		ABS 115 kv
24	SAU01BVS-01	สับ	ปลด		SAU		Sw.ใบมีด 22 kv
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ TEST ไฟพร้อม Short ground ก่อนปฏิบัติงาน						
26	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		
27	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
28	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
29	SAU03VB-01	Manual	Auto		SAU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAU05VB-01	Manual	Auto		SAU		
31	OYI01VB-01	Manual	Auto		OYI		
32	SAC01VB-01	Manual	Auto		SAC		
33	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		
34	SAC04YB-01	Manual	Auto		SAC		
35	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
36	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
37	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		
38	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
39	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
40	SAU03VB-01	Auto	Manual		SAU		
41	SAU05VB-01	Auto	Manual		SAU		
42	OYI01VB-01	Auto	Manual		OYI		
43	SAC01VB-01	Auto	Manual		SAC		
44	SAC06VB-01	Auto	Manual		SAC		
45	SAC04YB-01	Auto	Manual		SAC		
46	SAU01BVS-01	ปลด	สับ		SAU		Sw.ใบมีด 22 kv
47	SAU01YS-01	ปลด	สับ		SAU		ABS 115 kv
48	SAU01YB-01	ปลด	สับ		SAU		เบรกเกอร์ 115 kv
49	ย้ายโหลด SAU03,SAU05 กลับจาก SAC06						
50	SAU01BVB-01	ปลด	สับ		SAU		เบรกเกอร์ Incom
51	SAU02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAU		
52	PMB01S-21	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงแรมรีซอทเทล (ฝั่งปั้นเกล้า)
53	ย้ายโหลด SAU01 และ SAU02 กลับจาก SAC01						
54	PMB06S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ช.บางเตย 2
55	ย้ายโหลด SAU04 กลับจาก OYI01						
56	SAU04VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAU		
57	OYI01S-13	สับ	ปลด, ถี้อคาน		สพร.		SF6 โรงบ่มรีเจนซี
58	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		
59	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
60	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
61	SAU02VB-01	Manual	Auto		SAU		
62	SAU03VB-01	Manual	Auto		SAU		
63	SAU04VB-01	Manual	Auto		SAU		
64	SAU05VB-01	Manual	Auto		SAU		
65	OYI01VB-01	Manual	Auto		OYI		
66	SAC01VB-01	Manual	Auto		SAC		
67	SAC06VB-01	Manual	Auto		SAC		
68	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						