

Switching Deadline
วันที่ 4 ก.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์...ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| ๑. | KT2A | ๙ ก.ค. ๖๒ | ๐๗.๓๐ น. | ๑๒.๓๐ น. | บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ | SNR 2222A | SNR 2227 SVA/5-๐7 | |

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KT2A จาก SNR-2222A ถึง SVA 015-07
ในวันที่ 9 ก.ค 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๒.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๘๘๑/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุวัฒน์ ธีร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว
28 ธ.ค. 62

.....
(นายภาณุวัฒน์ ธีร)
๑๕ ก.ค. ๖๒ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1816
เรียน ผจก. กฟส.๑๖, กฟช. ๓๕๔,
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. - (สถานีฯ -)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

..... ก.ค. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)
รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-------------------|-----|-------------------|------------------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ เชื้อศรีนครินทร์ | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9 ก.ค. 62 | เวลา | 07.30 น. | ถึง | 9 ก.ค. 62 | เวลา | 12.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | บำรุงรักษาประจำปี | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 811/2562 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | | | วันที่ | 29 มิถุนายน 2562 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | ๑๙-๐๖-๖๒ | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 1 ก.ค. 62 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------------------|
| 1 | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | SNR-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 3 | SVA01R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทรน. | | R เขาดับเต้า |
| 4 | TN-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 5 | ย้ายโหลด วงจร SVA01 ไปรับไฟจาก วงจร TTN04 | | | | | | |
| 6 | Drop วงจร TTN04 | ปลด | สับ | | ลญ. | | D/O ร้านเพลิน |
| 7 | SVA01S-02 | ปลด | สับ | | ทรน. | | DIS เขาดับเต้า(Loop Line SVA-TTN) |
| 8 | SVA01S-03 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | ทรน. | | SF6 เขาดับเต้า(Loop Line SVA-TTN) |
| 9 | SVA01R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ทรน. | | R เขาดับเต้า |
| 10 | แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้ดำเนินการปลดเบรกเกอร์ได้ เป็นการปลดโดยขนานโหลดกับ กฟผ. | | | | | | |
| 11 | พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา..... | | | | | | |
| 12 | SNR-2222A | สับ | ปลด | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 13 | SNR-2227 | สับ | ปลด | | EGAT | | - ใบมีด |
| 14 | SNR-KT2A | "Off" Auto Reclose | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 15 | TN-KT2A | "Off" Auto Reclose | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 16 | พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา..... | | | | | | |
| 17 | SVA01S-07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทรน. | | DIS ก่อนแยกแกล้มป์ 33 |
| 18 | แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 19 | พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา..... | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching วันที่ ๑๙ มิถุนายน 2562 | | | | | | | |
| 20 | เมื่อ กฟผ. ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้ | | | | | | |
| 21 | พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา..... | | | | | | |
| 22 | SVA01S-07 | ปลด | สับ | | ทรน. | | DIS ก่อนแยกแกล้มป์ 33 |
| 23 | พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา..... | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------------------|
| 24 | ย้ายโหลด วงจร SVA01 และวงจร TTN04 บางส่วนกลับจาก วงจร TTN04 ต้นทาง | | | | | | |
| 25 | SNR-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 26 | SVA01R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทรน. | | R เขาคับเต่า |
| 27 | TN-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 28 | SNR-2227 | ปลด | สับ | | EGAT | | - ไบมีด |
| 29 | SNR-2222A | ปลด | สับ | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 30 | พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา..... | | | | | | |
| 31 | SVA01S-03 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | ทรน. | | SF6 เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN) |
| 32 | SVA01S-02 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทรน. | | DIS เขาคับเต่า(Loop Line SVA-TTN) |
| 33 | Drop วงจร TTN04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ลญ. | | D/O รัานเพลิง |
| 34 | พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา..... | | | | | | |
| 35 | SNR-KT2A | "Off" Auto Reclose | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 36 | SVA01R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ทรน. | | R เขาคับเต่า |
| 37 | TN-KT2A | "Off" Auto Reclose | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0295/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

| | |
|-------------------|--|
| สถานที่ขอดับไฟ | สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนศรีนครินทร์ |
| อุปกรณ์ | หม้อแปลง KT2A (115/22kV) [SNR 2222A และ SNR 2227] |
| งานที่ทำ | Yearly Inspection |
| วันและเวลาขอดับไฟ | เริ่มวัน อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น. |

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.