



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๑๕๕๑/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์กันธุ์

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโคตทอง

วันที่ 19 มิ.ย. 2๕๖2

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า พ.ร.ล. (ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ Dim Feeder๒ รหัส BPA ๒VB-๐๑ สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Feeder ๒ รหัส BPA ๒VB-๐๑	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๑๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	-แก้ไข Dim Feeder๒ Failed / ขอบลัด Breaker รหัส BPA ๒VB-๐๑ พร้อม Outservice	-	-	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงษ์ พงษา ตำแหน่ง พ.พ.ล. โทร ๐๙๔ ๒๕๖ ๙๗๕๙ / ๑๐๖๒๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายอนันต์ กาญจนอุทัยมณี)
จ.ก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ BPA02 จาก ถึง
ในวันที่ 23 มิ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 815

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ก.พ.ร.ก. จ.ร.ท.๒๑๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.บ. 10 ก.พ.๑๓ พ.๒๕๖๒

20 มิ.ย. 62

ก.๒

ร.ท.พ.ร. ๓๖๑๑ ก.บ.๑๑๑๑
(๐๑๑. ๖ ก.บ.๑๑๑๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.) 1736
เรียน ผจก. ก.พ.๑.๒๕, ก.พ.๑.๒๖๖

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟเป็น www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี - BPA -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ว.ศ.ก.๑ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 มิ.ย. 62	ระหว่าง 09.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ แก๊ส Dim F2	ตามใบขอปฏิบัติงาน 815/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 20 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 มิ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	BPA02VB-01	Auto	Manual		BPA		LOAD 6.09 MW.
5	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		LOAD 3.25 MW.
6	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BPB01						
7	BPA02S-13	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 อสร.
8	BPA02VB-01	สับ	ปลด		BPA		
9	BPA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA		
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
11	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB		
12	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
13	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
17	BPB01VB-01	Auto	Manual		BPB		
18	ย้ายโหลด BPA02 ทั้งหมดกลับจาก BPB01						
19	BPA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
20	BPA02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPA			
21	BPA02S-13	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6	อสร.
22	BPA02VB-01	Manual	Auto		BPA			
23	BPB01VB-01	Manual	Auto		BPB			
24	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
25	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								