



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline
วันที่ 12 11-62

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑....ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๘ ก.ค. ๖๒ 25 กค. 62	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง NCS KT6A เพื่อ Correct Oil Leak (ให้ลดโหลดจาก สฟ.นช.1 ไปทางด้านอื่น ประมาณ 30 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๒๕ กค ๖๒ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เครื่อง จาก ลดโหลดหม้อแปลง ถึง
ในวันที่ 18 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๘๒๗/๖๒
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางชองชกร ๕๖17

(Signature)
25 กค ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ



1810

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ส่งบุรี, กฟผ. อสม.
อก.บช.(ก.๓)/อก.กว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. 2 (สถานีฯ SAA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) ก.ก. 25 กค ๖๒
รก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	25 ม.ค. 62	สถานีฯ นครชัยศรี 1 (ลดโหลด 30 MW)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง KT6A	ตามใบขอปฏิบัติงาน 827/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายอมร โมกขพันธ์	วันที่ 29 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 29-06-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 1 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโอช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด OYL,OYM ไปจ่ายจาก SAA07YB-01						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.สามพราน 1 รหัส SAA07YS-01 และ SAA07YS-03 ให้สับอยู่						
4	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAA07YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	แจ้ง กฟผ. ลดโหลดที่ สฟ.นครชัยศรี 1 ประมาณ 30 MW เรียบร้อย						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	ย้ายโหลด OYL,OYM กลับจาก SAA07YB-01						
11	SAA07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	OYL02YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



ที่ ทจก-ส. 0287/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอย้ายโหลตเพื่อลดความเสี่ยง
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	ย้ายโหลต สฟ.นครชัยศรี ไปรับทางคานอื่น ประมาณ 30 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด NCS KT6A เพื่อ Correct Oil Leak
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธที่สิบตี ที่ 18 ²⁵ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พุธที่สิบตี ที่ 18 ²⁵ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.