



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง .....

Switching Deadline  
วันที่ 12 ก.ค. 62

**ส่งแล้ว**

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ....สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑....ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๘ ก.ค. ๖๒ 26	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง NCS KT5A เพื่อ Correct Oil Leak (ให้ลดโหลดจาก สฟ.นช.1 ไปทางด้านอื่น ประมาณ 30 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย ยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง ..... แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

26  อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 19 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๘๒๘/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ยงยุทธ สีขาว

*(Signature)*  
.....  
๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.) 1811

เรียน ผจก. .... กฟผ. ....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจพ. .... (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

..... 1 ก.ค. 2562

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ปป.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก.๓)





บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0288/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	ย้ายโหลด สฟ.นครชัยศรี ไปรับทางคานอื่น ประมาณ 30 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด NCS KT5A เพื่อ Correct Oil Leak
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 19 <sup>26</sup> เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน ศุกร์ ที่ 19 <sup>26</sup> เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยยุทธ สีขาว )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.