



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
NATIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 22 มี.ค. 62

เลขที่ 0.๓๓๕(กบ.) ๑๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔ ด่านช้าง	๒๓ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๖:๓๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้าน น้ำตกไทรทอง(ปักเสาและพาด สาย)	Dis บ้านทุ่ง มะกอก DAA09-17	สุดระบบ จำหน่าย	นายอัศดา คงศักดิ์ โทร๐๙๐-๙๖๒๑๑๘๕๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านน้ำตกไทรทอง,บ้านวังยาว,บ้านละว้าวังควาย,บ้านพะยอมงาม,บ้านหัวหินดำ,บ้านกล้วย,ป่าผวก,

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัศดา คงศักดิ์ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร๐๙๐-๙๖๒๑๑๘๕๘


พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ   
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PAA09 จาก Dis PAA9S-17 ถึง   
ในวันที่ 23 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 85/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเดอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

9. ฝัมนักวางรูอยู่ๆ เคาบทุบขะ ลัดร ธิคเนรธาธา ฝัมนักวางการขุดไฟกับ กบข 2 ๓๓ ๑๖ มี.ค  
  
(นายธีระศักดิ์ เพ็ญจงจร)  
วันที่ 6 มีนาคม ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)  
เรียน ผจก.   
อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง \_\_\_\_\_) แผน  
แผนผังแนบ \_\_\_\_\_) แผน



ผจก. (สถานี \_\_\_\_\_)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๒๖/๒๕๖๒)  
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 21 มี.ค. 62  
อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	น้ำตกโทรทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ม.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 85/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 19 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 ก.ร.ร.		วันที่ 19 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	ม่วงเฒ่า
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	DAA09S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.	DIS	หุ้งมะกอก
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
7	DAA09R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	R	ม่วงเฒ่า
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
12	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	ม่วงเฒ่า
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	DAA09S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.	DIS	หุ้งมะกอก
15	DAA09R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	R	ม่วงเฒ่า
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

แผนผังพอสังเขป งานดับไฟปฏิบัติงาน สถานีอากาศยานสูง บริเวณบ้านน้ำตกโพธิ์ทอง

