



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์. วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบุญ. สิงโตทอง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง .....อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า .....กค.ก.๓..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทำ AC Withstand Bay ๑๑๕ เควี ที่ก่อสร้างใหม่ สถานีไฟฟ้า  
สมุทรสาคร ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๒ ม.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไข-ปรับแต่ง Air Break 115 เควี รหัส NCB4YS-04 บริเวณตรงข้ามวัดเสถียร	DDE 115 เควี	Load Break Switch 115 เควี ตรงข้ามวัดเสถียร NCA4YS-06	นายอนุชา คำสีดา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๗-๑๙๗๓๓๗๙๙.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ( ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก DDE 115 เควี ถึง LBS NCA4YS-06  
ในวันที่ 22 ม.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 92/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.สิทธิชัย นอรรถ: ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา คำสีดา

สิทธิชัย นอรรถ:  
( ๖๗๖.๖ ปรุจสงโงแทน นย.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ปป.(คฟ.) 172  
เรียน ผจก. กฟภ. นร. กฟภ. ๗๖.  
อก.บษ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจพ. .... (สถานี ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอนุชา คำสีดา)

อก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ABS 115 เควี NCB03YS-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ม.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับแต่ง ABS 115 เควี
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ	ตามใบขอปฏิบัติงาน	92/62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		วันที่	21 มกราคม 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย		วันที่	21 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนอช, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามรถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ LBS 115 เควี NCA04YS-06 ให้ปลดพร้อมล๊อคกุญแจ ( กฟผ. กบ. ทั่วไปนคร )						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
3	NPT04YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NPT		
4	NPU04YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NPU		
5	NCB03YS-04	ล๊อค	ปลด ล๊อคกุญแจ		Hotline 115	ABS	ศูนย์ฮอนด้า
6	แจ้ง Hotline 115 เควี ทำการตัด DEE ก่อนถึง ABS NCB03YS-04 ประมาณ 4 ช่วงเสา (ถ้ามาจาก สฟ.นครปฐม 1 )						
7	หลัง Hotline 115 เควี ทำการตัด DEE ก่อนถึง ABS NCB03YS-04 ประมาณ 4 ช่วงเสา (ถ้ามาจาก สฟ.นครปฐม 1 ) แล้วเสร็จ						
8	NPT04YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NPT		
9	NPU04YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NPU		
10	แจ้ง Test ไฟก่อนดำเนินการ						
11	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	NPT04YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NPT		
14	NPU04YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NPU		
15	แจ้ง Hotline 115 เควี ทำการเชื่อม DEE ก่อนถึง ABS NCB03YS-04 ประมาณ 4 ช่วงเสา (ถ้ามาจาก สฟ.นครปฐม 1 )						
16	หลัง Hotline 115 เควี ทำการเชื่อม DEE ก่อนถึง ABS NCB03YS-04 ประมาณ 4 ช่วงเสา (ถ้ามาจาก สฟ.นครปฐม 1 ) แล้วเสร็จ						
17	NCB03YS-04	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊อค		Hotline 115	ABS	ศูนย์ฮอนด้า
18	NPT04YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NPT		
19	NPU04YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NPU		
สิ้นสุดสวิตชิง							