



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๙๐ /๑๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยอดหยาด

Switching Deadline

วันที่ 26 ธ.ค. 62

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข.มขก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเตอร์ ๒,๗ สถานี  
ไฟฟ้า เดิมบางว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๗	๓๑ ม.ค.๖๒	๐๙.๐๐.๐.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสาหัดสายใหม่	รีโครสเซอร์ บ้านวังจิก DBA ๗R-๐๑	โหลตเบรคา บ้านคอตัน DBA ๒S-๑๒	นายอรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๘๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๓ เครื่อง ๒.๑๑๕ ครัวเรือน ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคำรน หยอดหยาด)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

(มีแจ้งวังจิก

(วันที่ ๓๐๓๖).

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑. พีดเตอร์ DBA ๐๗ จาก DBA ๗R-๐๑ ถึง ๙R DBA ๒S-12  
ในวันที่ 31 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่ 93/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำลวชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาทกร จิตรธนากร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ  
๑1 ธ.ค. 62

รศทพร อำนวยกิจ  
(นายสาทกร อำนวยกิจ)  
๐๙๓. 61๓๗ นน.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 178  
เรียน ผจก. กฟส.อ.สข.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวชซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี) \_\_\_\_\_  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

22 ส.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DBA07R-01 (บ้านวังจิก) - DBA02S-12 (บ้านคอตัน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 ม.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน สช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 93/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 21 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
1	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บ้านวังจิก
2	แจ้งชุด กฟส.สช.ตรวจสอบ SF6 DBA02S-12 (บ้านคอตัน) ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ล็อคคาน						
3	เมื่อชุด กฟส.สช.พร้อมดับไฟทำงาน						
4	DBA07R-01	สับ	ปลด		ดบ.		R บ้านวังจิก
5	แจ้งชุด กฟอ.ดบ.ปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับกับชุดปฏิบัติงาน กฟส.สช.ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กฟส.สช.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
13	ผู้ ปลด Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
14	แจ้งชุด กฟอ.ดบ.สับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟส						
15	DBA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R บ้านวังจิก
16	DBA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R บ้านวังจิก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวังจิก

