



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ) ๑๘๖๕/๑๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายภักทพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบชุด Hydraulic เบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส OYKBYB-๐๑ สถานีไฟฟ้า อ่อนใหญ่ ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYKBYB-๐๑	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส OYKBYB-๐๑ และใบมีด ๑๑๕ KV. รหัส OYKBYS-๐๑, OYKBYS-๐๒ เพื่อเปลี่ยน Hydraulic Accumulator และ Pressure Switch Hydraulic			นายพิริยะ ภูสณอง ๐๘๑-๙๘๑๙๐๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาวีลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายกำพล ดุ้ยเค็มวงศ์)
วศ.ก.๑ กบข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเดอร์ - จาก 09K BYB-01 -
ในวันที่ 2-5 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 932/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อภิรักษ์ อ.ท.บ.ไฟฟ้า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ภิวัฒน์ ภิรมย์ ๒๕๖๐๑๓๓. ๒๕๖๐๑๓๓

1785
27 มิ.ย. 62
วศ.ก.๑ กบข. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

1785

ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.)

เรียน ศคฟ.

อ.ก.บข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

26 มิ.ย. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น


แผนผังแนบ - แผ่น

ผงพ. 2 (สถานี 09K)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน OYK0BYB-01,OYK0BYS-01,OYK0BYS-02
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2-5/7/2019 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข. งานที่ทำ ตรวจสอบเบรคเกอร์และใบมิด ตามใบขอปฏิบัติงาน 932/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย นายสิทธิสิทธิ์ เจริญวงศ์ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 มิ.ย. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เริ่ม Switching วันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 09.00 น.						
2	ตรวจสอบ OYK0BYB-01 ให้เปิดวงจรโชว์ "OPEN"						
3	OYK0BYS-01	สับ	ปลด		OYK		ใบมิด 115 kV.
4	OYK0BYS-02	สับ	ปลด		OYK		ใบมิด 115 kV.
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กับข.รับทราบ						
6	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching วันที่ 2 ก.ค.62 %%%%%%%%%%							
1	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด (เสร็จวันที่ 5 ก.ค.62)						
2	หมายเหตุ : OYK0BYS-01,BYS-02 ให้เปิดวงจรออกไว้โชว์ "OPEN" ทั้งสองชุด						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching วันที่ 5 ก.ค.62 %%%%%%%%%%							