



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต. กนบ (รค) 984/ก.ต. ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมทีทอง

วันที่ 24 มิ.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊วระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า ท่วมะภา ๑. ตามแผนผังสั่งเจปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5YB-01	๑ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก๊ว CSCS เพื่อส่งระยะทาง ให้ SCADA เวลาเกิด FAULT	OPEN BREAKER	SYS-01 และ SYS-02	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วศก.๖.สรส.กนบ.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชินดั่ง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ TMK5Y จาก TMK5YB-01 ถึง TMK5YS-01, 02
ในวันที่ 1 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 934/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย อานันท์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสาธิต พยัคฆวงศ์
26 มิ.ย. 62

(นายสมหมาย ชินดั่ง)
0๘๑.๙๙๕.๕๒๑.๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.) 1793
เรียน ผจก. ๓๗๐. ท.๗.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น



ผจพ. 2 (สถานี TMK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)
26 มิ.ย. 2562
ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
นป.๒๕๖

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีท่ามะกา 1 (TMK05YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 ก.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ แก้ไข CSCS TMK05YB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 934/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ ๑๖ มิถุนายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ ๑๖-๐๖-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 26 มิ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตช์และอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานี, ระบบจำหน่ายและสายส่งก่อนทำ Switching						
2	BPB03YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
3	TMK05YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		TMK		เบรกเกอร์ 115 KV
4	เมื่อพร้อมทำงานที่ TMK05YB-01						
5	TMK05YB-01	สับ	ปลด		TMK		เบรกเกอร์ 115 KV
6	TMK05YS-01	สับ	ปลด		TMK		ใบมีด 115 KV
7	TMK05YS-02	สับ	ปลด		TMK		ใบมีด 115 KV
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข.ก3 รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
9	BPB03YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กบข.ก3 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	BPB03YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
12	TMK05YS-01	ปลด	สับ		TMK		ใบมีด 115 KV
13	TMK05YS-02	ปลด	สับ		TMK		ใบมีด 115 KV
14	TMK05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		TMK		เบรกเกอร์ 115 KV
15	TMK05YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		TMK		เบรกเกอร์ 115 KV
16	BPB03YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		BPB		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							