



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

Switching Deadline  
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๒

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ....สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางบวช...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT1A	๑๒ ก.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง KT1A ตามวาระ	DBN 2212	DBA BVB-02 DBN 2217	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DBA-KT จาก DBN ๒๒๑๒ ถึง DBA ๒๒๑๗, DBA BVB-02  
ในวันที่ 12 ก.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 1๖.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๙๓๕/๖๒  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย.ยงยุทธ สีขาว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.ยงยุทธ สีขาว

(นาย.สรศักดิ์ วิฑเฑาะวศรี)  
๑๐๓.๖ แผนก.ผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1796  
เรียน ผจก. กฟผ.๑๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DBA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปบ.(ก.๓)





## บันทึก

ที่ หจก-ส. 0292/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เครือ  
วันที่ 25 มิถุนายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช
อุปกรณ์	หม้อแปลง DBN KT1A (115/22kV) [DBN 2212 และ DBN 2217]
งานที่ทำ	Yearly Inspection , Routine Test ตามวาระ (6Y)
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายอภิชาติ รุ่งสว่าง )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.