



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(นพ) ๑๘๓๖/๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วรชิตินันท์
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

วันที่ 24 มิ.ย. 2562
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ CT ๑๑๕ KV. น้ำมันรั่วซึม
 สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๔ ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๘ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดสายส่ง ๑๑๕ KV Bay ๒YB-01 ปลดใบมีด ๒YS-01 และ ๒YS-02 เพื่อตรวจสอบน้ำมันรั่วซึม			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๕๓๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พว.๕ โทร ๐๘๕-๑๒๕๓๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สม

ตำแหน่ง (นายสมหมาย จินตวิจิตร)
 ทรกษ.ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (นพ.๒) กฟผ.๓
 เรียงน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ 11KV. จาก K-02YS-01 ถึง K-02YS-02, K-02YS-03
 ในวันที่ ๒๘-๐๖-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 956

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๖๐๖ ทรัพย์วิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พว.๕:พร นิลพลอย

26 มิ.ย. 62

สมหมาย จินตวิจิตร
 ๖๕๓ 11111 11111

ส่วนรับผู้อนุมัติ

1792

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)
 เรียงน ผจก. ANO ANU.

ออ.บข.(ก.๓), ออ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
 แผนผังแบบ - แผ่น

ผจพ. ๕ (สถานี ๑๖๓๖ 11KV 4)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐900 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สมหมาย จินตวิจิตร
 25 มิ.ย. 2562
 (นายเอกชัย หิงส์วรรณ)

ทรก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ส่งทางสารบรรณ
 อีเล็กทรอนิกส์
 ๖๖ 11111

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4					
กำหนดวันที่ทำงาน	28/06/2562	เวลา	09.00	น.	ถึง	28/06/2562 เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ KTD02YB-01			936/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	26 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	26 มิ.ย. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	26 มิ.ย. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KTD							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	SAA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
3	KTD02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		
4	KTD04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		
5	KTD02YB-01	สับ	ปลด		KTD		
6	KTD02YS-01	สับ	ปลด		KTD		
7	KTD02YS-02	สับ	ปลด		KTD		
8	SAA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
9	KTD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		
10	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานด้าน KTD02YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
11	SAA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
12	KTD04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTD		
15	KTD02YS-01	ปลด	สับ		KTD		
16	KTD02YS-02	ปลด	สับ		KTD		
17	KTD02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTD		
18	SAA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
19	KTD02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		-
20	KTD04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTD		
สิ้นสุด Switching							